

## 閲覧設計図書等に関する「回答書」

以下の工事（業務）の閲覧設計書等に関する質問について回答します。

工事（業務）名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 護岸改修工事 (上田農水頭首工地区)
---------	--

No. 1	質問	設計内訳書の 締切工 大型土のう製作工、 締切工 大型土のう製作工 耐候性土のう袋 (短期仮設対応1年) の各数量について、図面での各大型土のう袋数量合計 とどちらを採用すればよろしいでしょうか。
	回答	設計書の本工事費の数量のとおりです。
No. 2	質問	施工 第0-0049号表 耐候性土のう袋（短期仮設対応 1年）記載の大型土のう110×108cmについて、材料単 価表の耐候性大型土のう袋の詳しい寸法を教えてください。
	回答	設計書に記載の寸法は誤りです。 正しい寸法はφ110（丸型）×高（長）110cm です。
No. 3	質問	
	回答	