

様式21

土工事検査記録票

変更前

工事名		課長		係長		担当	
工事箇所		主任技術者					
工区							
種別		管理基準					
		掘削深	±30mm				
		掘削幅	-50mm				
		床砂	±10mm				
		保護砂	±30mm				
		管理設深	+30mm				
		転圧層	±30mm				

④は、床砂の仕上り寸法
⑥の砂厚は、転圧後の仕上り寸法
⑦以降は、転圧後の仕上り寸法

測点	設計値	検測値	誤差	検測日	判定	測点	設計値	検測値	誤差	検測日	判定
	No.						No.				
①						①					
②						②					
③						③					
④						④					
⑤						⑤					
⑥						⑥					
⑦						⑦					
⑧						⑧					
⑨						⑨					
⑩						⑩					

様式21

土工事検査記録票

変更後

工事名		課長		係長		担当	
工事箇所		主任技術者					
工区							
種別		管理基準					
		掘削深	±30mm				
		掘削幅	-50mm				
		床砂	±30mm				
		保護砂	±30mm				
		管理設深	±30mm				
		転圧層	±30mm				

④は、床砂の仕上り寸法
⑥の砂厚は、転圧後の仕上り寸法

測点	設計値	検測値	誤差	検測日	判定	測点	設計値	検測値	誤差	検測日	判定
	No.						No.				
①						①					
②						②					
③						③					
④						④					
⑤						⑤					
⑥						⑥					
⑦						⑦					
t1						t1					
t2						t2					
t3						t3					
t4						t4					