

令和3年度 防火水槽及び消火栓に関する要望書

令和2年 月 日

(提出先) 上田市長

自治会名 _____ (印)

自治会長 _____ (印)

このことについて、下記のとおり提出します。

記

	該当に 印お願いします	場 所	工事内容・理由等
防火水槽	新設 改修	(図面添付)	
防火水槽	新設 改修	(図面添付)	
消火栓	新設(地上式・地下式) 移設 型式変更 付替え	(図面添付)	
消火栓	新設(地上式・地下式) 移設 型式変更 付替え	(図面添付)	
消火栓	新設(地上式・地下式) 移設 型式変更 付替え	(図面添付)	

防火水槽及び消火栓の新設については、半径120mの円内に1個の消防水利(消火栓または防火水槽)という国からの基準に基づき計画しております。

防火水槽新設については、耐震性40m³埋設型を計画しております。

設置場所は市有地で、概ね14m×7mの掘削スペースが必要になります。

消火栓の新設については、直径75mm以上の配水管が布設されている箇所になります。