

記入例

参考書式

是 正 報 告 書

令和〇年〇月〇日

(報告先) 特定行政庁 上田市長

対象建築物の名称 ○○○○

所在地 ○○○○

施設所有者又は管理者 ○○○○

住所 ○○○○

令和 年 月 日付けの定期調査報告に関する調査者からの是正改善の指摘事項について、下記のとおり是正したので報告します。

記

指摘内容	是正内容	是正状況	是正年月日
・非常用照明の不点灯箇所について A棟 3箇所 B棟 1箇所	非常用照明ランプを交換した。	是正済 ・ 未	令和〇年〇月〇日
	非常用照明内臓バッテリーを交換した。	是正済 ・ 未	令和〇年〇月〇日
・排煙設備の手動装置不具合箇所について A棟 1箇所	手動装置部品交換及び調整をした。	是正済 ・ 未	令和〇年〇月〇日
・防火扉の開閉不良箇所について A棟 1箇所	扉のヒンジを交換した。	是正済 ・ 未	令和〇年〇月〇日
・外壁躯体の損傷、劣化について 外壁クラック 1箇所		是正済 ・ 未	令和〇年〇月〇日 改修予定

※ 指摘内容が全て是正済みではなくても、順次、是正処置した箇所については報告をお願いします。

※ 是正処置した箇所の写真添付をお願いします。