LED照明器具ランプ・製品仕様表【清明小学校】

		種別	直管ランプ							ベースライト					スクエア照明	ダウンライト				高天井照明	防犯灯		街路灯	小型シーリング	ポーチ灯	ブラケット	電球		
			A1	A2	A4	A5	A8	B1	B2	D5	D15	D18	D23	D30	F2	H2	H6	I13	I16	L2	O2	O3	P4	S2	U7	V1	W1	W8	W11
			20W形（HF16W）	20W形（FL20W）	40W形（FLR40W・HF32W）	FL20W	40W形（HF32W）	FL10W	20W形（FL15W）	40W形（HF32W防雨・防湿型）	20W形（FL20Wトラフ）	40W形（FLR40W蛍板灯）	40W（HF32W直付）	40W直付形（HF32W）	FPL23W埋込	LED	LED	LED	LED	HF700W	40W防犯センサーライト	20W（FL20W）	HF250W	FDL27W	LED	20W（FL20W）	100W電球	60W電球	60W電球
		数量	2	34	317	14	10	1	2	4	1	43	19	259	1	32	2	6	7	36	2	2	1	1	10	14	4	7	4
		ﾗﾝﾌﾟ光束	1,000lm以上	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,500lm以上	550lm以上	700lm以上	5,200lm以上	1,000lm以上	2,250lm以上	3,200lm以上	5,100lm以上	2,500lm以上	750lm以上	750lm以上	750lm以上	12000lm以上	28500lm以上	2,400lm以上	1,700lm以上	4,000lm以上	1200	520lm以上	1000lm以上	1500lm以上	700lm以上	700lm以上
		定格消費電力	6.1W以下	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	16.2W以下	5.0W以下	6.0W以下	33.0W以下	6.3W以下	15.4W以下	18.0W以下	26.7W以下	23.0W以下	14.0W以下	7W以下	10W以下	120W以下	150W以下	30.0W以下	12.2W以下	80.0W以下	10	10.4W以下	7.4W以下	14.5W以下	8.0W以下	10.0W以下
		質量	150g以下	150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	100g以下	100g以下	3,500g以下	900g以下	1,700g以下	2,000g以下	2,300g以下	2,200g以下	600g以下	250g以下	1000g以下	9000g以下	2.2kg以下	1,000g以下	900g以下	5,000g以下	2000	600g以下	1.5kg以下	230g以下	100g以下	100g以下
		色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000k	–	5000K	5000K	5000	5000K	5000K	5000K	–	–
		光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	–	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色
		演色性	Ra83以上	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra75以上	–	Ra85以上	Ra70以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra83以上	Ra80以上	–	–
		定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	–	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V
		設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	60000時間以上	40,000時間以上	60,000時間以上	40,000時間以上	40000	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
		調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–	非調光	非調光	–	–	無線調光	–	–	–	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
		定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	–	–	50/60hz	50/60hz	50/60hz
		給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	内蔵	–	–	内蔵	–	内蔵	–	–	–	内蔵	内蔵	–	–
		口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	–	–	–	–	–	□350	φ100	Φ150	φ150	φ400	–	–	–	E39	–	–	G13	E26	E26	E26
		その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	（本体）ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換 IP23	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 傾斜天井用	器具交換	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	AC式 器具交換 IP44	器具交換 IP44	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換） IP44	器具交換	器具交換 防雨・防湿型	器具交換 IP23	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）
D30	①第一校舎1階	図書室												17															
A4		放送室			2																								
A4		放送室			4																								
A4		階段下倉庫1			1																								
W11		階段下倉庫1																											2
W8		階段下倉庫1																										1	
D23		外倉庫											1																
F2		玄関													1														
O3		玄関																				1							
A4		女子WC			1																								
A4		男子WC			1																								
D30		事務室												2															
D30		校長室												5															
D30		校長室												1															
B2		校長室							1																				
D30		職員室												12															
D23		休憩室											2																
W11		階段下倉庫2（職員更衣室共）																											2
W8		階段下倉庫2（職員更衣室共）																										1	
W1		渡り廊下1（図書室前）																									1		
O3		渡り廊下1（図書室前）																				1							
A4		倉庫（外）			6																								
D23		廊下											3																
A4		廊下			5																								
D23		階段1（図書室前）											1																
D23		階段2（職員室前）											1																
A2		渡り廊下（職員室横）		6																									
D15		渡り廊下（職員室横）									1																		
D30	⑲電気室	電気室												1															
D30	①第一校舎2階	音楽室												9															
D23		音楽室											1																
D18		音楽室										1																	
D30		音楽準備室												4															
D30		記念室												4															
D23		階段1（記念室前）											1																
A4		男子WC			1																								
A4		女子WC			1																								
D30		3年学習室												9															
D23		3年学習室											1																
D18		3年学習室										2																	
D30		3年2組												8															
D5		3年2組								1																			
D23		3年2組											1																
D18		3年2組										2																	
D30		3年1組												8															
D5		3年1組								1																			
D23		3年1組											1																
D18		3年1組										2																	
D30		教材室												8															
D30		印刷室												8															
D23		階段2（印刷室前）											1																
A2		男子職員更衣室	1																										
A4		男子職員更衣室			2																								
A4		廊下			3																								
A4	①第一校舎3階	コンピュータ教室			48																								
A8		コンピュータ教室					2																						
A4		コンピュータ準備室			12																								
D30		相談室												4															
D23		階段1（コンピュータ室前）											1																
A4		男子WC			1																								
A4		女子WC			1																								
D30		6年2組												8															
D5		6年2組								1																			
D23		6年2組											1																
D18		6年2組										2																	
D30		6年1組												8															
D5		6年1組								1																			
D23		6年1組											1																
D18		6年1組										2																	
D30		6年学習室												9															
D23		6年学習室											1																
D18		6年学習室										2																	
D30		児童会室（まなびの教室）												4															
D30		教材室												8															
D23		階段（6学年学習室前）											1																
A4		男子更衣室			2																								
A4		女子更衣室			2																								
A4		廊下			3																								
A4		廊下			1																								
A4		観測室（塔屋）			1																								
A4	㉒給食受入室	給食受入室			12																								
A5		壁面				1																							
V1		壁面																								1			
A4	㉓資料保管室	資料保管室			12																								
A4	③特別教室棟	昇降口			6																								
D30		視聴覚室（映写室）												4															
A4		視聴覚室（映写室）			30																								
A4		視聴覚室（映写室）			1																								
W1		廊下																									3		
D30	④第二校舎1階	家庭科室												6															
D18		家庭科室										2																	
D30		家庭科準備室												4															
D30		理科準備室												4															
D30		理科室												6															
D18		理科室										2																	
A2		階段1		1																									
A4		男子更衣室			1																								
D30		特別支援学習室（ひまわり2組）												8															
D18		特別支援学習室（ひまわり2組）										2																	
D30		特支教室（ひまわり）												8															
D18		特支教室（ひまわり）										2																	
D30		保健室												8															
A2		階段2（保健室前）		1																									

LED照明器具ランプ・製品仕様表【清明小学校】

		種別	直管ランプ						
			A1	A2	A4	A5	A8	B1	B2
			20W形(HF16W)	20W形(FL20W)	40W形(FLR40W・HF32W)	FL20W	40W形(HF32W)	FL10W	20W形(FL15W)
		数量	2	34	317	14	10	1	2
		ﾗﾝﾌﾟ光束	1,000lm以上	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,500lm以上	550lm以上	700lm以上
		定格消費電力	6.1W以下	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	16.2W以下	5.0W以下	6.0W以下
		質量	150g以下	150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	100g以下	100g以下
		色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
		光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
		演色性	Ra83以上	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上
		定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V
		設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
		調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
		定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
		給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	–	–
		電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–
		口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13
		その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	(本体)ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）
A2		WC		8					
A4		WC			2				
W8		WC							
A4		女子更衣室			1				
A4		廊下			6				
O2		廊下							
H6		渡り廊下3(③特別教室棟-④第二校舎)							
D30	④第二校舎2階	特支教室(たんぽぽ1組)							
D18		特支教室(たんぽぽ1組)							
A2		階段1(2年2組前)		1					
D30		2年2組							
D18		2年2組							
D30		2年1組							
D18		2年1組							
D30		1・2年学習室							
D18		1・2年学習室							
D30		1年2組							
D18		1年2組							
D30		1年1組							
D18		1年1組							
W8		渡り廊下4(1年1組横)							
A2		階段2(1年2組前)		1					
A2		WC		6					
A4		WC			2				
A4		廊下			4				
O2		廊下							
D30	④第二校舎3階	特支教室(たんぽぽ1組)							
D30		5年2組							
D18		5年2組							
D30		5年1組							
D18		5年1組							
D30		4・5年学習室							
D18		4・5年学習室							
D30		4年2組							
D18		4年2組							
D30		4年1組							
D18		4年1組							
A2		WC		6					
A4		WC			2				
A4		廊下			4				
A5	㉔屋内運動場1階	渡り廊下(体育館前)				2			
V1		渡り廊下(体育館前)							
A4		器具庫			9				
I13		エントランスホール							
H2		女子WC							
U7		女子WC							
H2		多目的WC							
U7		多目的WC							
H2		男子WC							
U7		男子WC							
H2		女子外WC							
U7		女子外WC							
H2		男子外WC							
U7		男子外WC							
L2		アリーナ							
A4		控室			6				
I16		ステージ							
A4		控室			6				
A5		体育館壁面				7			
V1		体育館壁面							
A4	㉕屋内運動場2階	物置			8				
A4		物置			8				
H2	㉖プール更衣室棟	通路							
H2		女子WC							
A5		女子WC				1			
V1		女子WC							
A4		女子更衣室			3				
A1		女子更衣室	1						
H2		男子WC							
A5		男子WC				1			
V1		男子WC							
A4		男子更衣室			2				
A1		男子更衣室	1						
A4		機械室			2				
A4		倉庫			2				
A4		監視室			1				
A5		更衣室棟壁面				2			
V1		更衣室棟壁面							
P4	外回り	外回り(玄関前)							
A4	清明児童クラブ1階	事務室			18				
A8		事務室					2		
A4		多目的トイレ			1				
B2		多目的トイレ							1
A4		男女トイレ			3				
B1		物置						1	
A4		多目的スペース			24				
A8		多目的スペース					2		
A2		倉庫		2					
A4		廊下			3				
A2		階段		1					
A4	清明児童クラブ2階	物置			1				
A4		集会室1			16				
A8		集会室1					2		
A4		ランチルーム			2				
A4		集会室2			18				
A8		集会室2					2		
A4		廊下			3				
S2	清明児童クラブ外部	壁面							

		種別	ベースライト					スクエア照明	ダウンライト			
			D5	D15	D18	D23	D30	F2	H2	H6	I13	I16
			40W形(HF32W防雨・防湿型)	20W形(FL20Wトラフ)	40W形(FLR40W蓋板付)	40W(HF32W直付)	40W直付形(HF32W)	FPL23W埋込	LED	LED	LED	LED
		数量	4	1	43	19	259	1	32	2	6	7
		ﾗﾝﾌﾟ光束	5,200lm以上	1,000lm以上	2,250lm以上	3,200lm以上	5,100lm以上	2,500lm以上	750lm以上	750lm以上	750lm以上	12000lm以上
		定格消費電力	33.0W以下	6.3W以下	15.4W以下	18.0W以下	26.7W以下	23.0W以下	14.0W以下	7W以下	10W以下	120W以下
		質量	3,500g以下	900g以下	1,700g以下	2,000g以下	2,300g以下	2,200g以下	600g以下	250g以下	1000g以下	9000g以下
		色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
		光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
		演色性	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上
		定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	–	AC100V	AC100-242V	AC100-242V
		設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
		調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–	非調光	非調光	–	–
		定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
		給電方式	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	内蔵	–	–
		口金/埋込寸法	–	–	–	–	–	□350	φ100	Φ150	φ150	φ400
		その他	器具交換 IP23	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 傾斜天井用	器具交換
A2		WC										
A4		WC										
W8		WC										
A4		女子更衣室										
A4		廊下										
O2		廊下										
H6		渡り廊下3(③特別教室棟-④第二校舎)								2		
D30	④第二校舎2階	特支教室(たんぽぽ1組)					6					
D18		特支教室(たんぽぽ1組)			2							
A2		階段1(2年2組前)										
D30		2年2組					6					
D18		2年2組			2							
D30		2年1組					6					
D18		2年1組			2							
D30		1・2年学習室					6					
D18		1・2年学習室			2							
D30		1年2組					6					
D18		1年2組			2							
D30		1年1組					6					
D18		1年1組			2							
W8		渡り廊下4(1年1組横)										
A2		階段2(1年2組前)										
A2		WC										
A4		WC										
A4		廊下										
O2		廊下										
D30	④第二校舎3階	特支教室(たんぽぽ1組)					8					
D30		5年2組					6					
D18		5年2組			2							
D30		5年1組					6					
D18		5年1組			2							
D30		4・5年学習室					6					
D18		4・5年学習室			2							
D30		4年2組					6					
D18		4年2組			2							
D30		4年1組					6					
D18		4年1組			2							
A2		WC										
A4		WC										
A4		廊下										
A5	㉔屋内運動場1階	渡り廊下(体育館前)										
V1		渡り廊下(体育館前)										
A4		器具庫										
I13		エントランスホール									6	
H2		女子WC							8			
U7		女子WC										
H2		多目的WC							2			
U7		多目的WC										
H2		男子WC							8			
U7		男子WC										
H2		女子外WC							2			
U7		女子外WC										
H2		男子外WC							2			
U7		男子外WC										
L2		アリーナ										
A4		控室										
I16		ステージ										7
A4		控室										
A5		体育館壁面										
V1		体育館壁面										
A4	㉕屋内運動場2階	物置										
A4		物置										
H2	㉖プール更衣室棟	通路							4			
H2		女子WC							3			
A5		女子WC										
V1		女子WC										
A4		女子更衣室										
A1		女子更衣室										
H2		男子WC							3			
A5		男子WC										
V1		男子WC										
A4		男子更衣室										
A1		男子更衣室										
A4		機械室										
A4		倉庫										
A4		監視室										
A5		更衣室棟壁面										
V1		更衣室棟壁面										
P4	外回り	外回り(玄関前)										
A4	清明児童クラブ1階	事務室										
A8		事務室										
A4		多目的トイレ										
B2		多目的トイレ										
A4		男女トイレ										
B1		物置										
A4		多目的スペース										
A8		多目的スペース										
A2		倉庫										
A4		廊下										
A2		階段										
A4	清明児童クラブ2階	物置										
A4		集会室1										
A8		集会室1										
A4		ランチルーム										
A4		集会室2										
A8		集会室2										
A4		廊下										
S2	清明児童クラブ外部	壁面										

		種別	高天井照明	防犯灯		街路灯	小型シーリング	ポーチ灯	ブラケット	電球		
			L2	O2	O3	P4	S2	U7	V1	W1	W8	W11
			HF700W	40W防犯センサーライト	20W(FL20W)	HF250W	FDL27W	LED	20W(FL20W)	100W電球	60W電球	60W電球
		数量	36	2	2	1	1	10	14	4	7	4
		ﾗﾝﾌﾟ光束	28500lm以上	2,400lm以上	1,700lm以上	4,000lm以上	1200	520lm以上	1000lm以上	1500lm以上	700lm以上	700lm以上
		定格消費電力	150W以下	30.0W以下	12.2W以下	80.0W以下	10	10.4W以下	7.4W以下	14.5W以下	8.0W以下	10.0W以下
		質量	2.2kg以下	1,000g以下	900g以下	5,000g以下	2000	600g以下	1.5kg以下	230g以下	100g以下	100g以下
		色温度	5000k	–	5000K	5000K	5000	5000K	5000K	5000K	–	–
		光源色	昼白色	–	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色
		演色性	Ra75以上	–	Ra85以上	Ra70以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra83以上	Ra80以上	–	–
		定格電圧	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V
		設計寿命	60000時間以上	40,000時間以上	60,000時間以上	40,000時間以上	40000	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
		調光	無線調光	–	–	–	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
		定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	–	–	50/60hz	50/60hz	50/60hz
		給電方式	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		電源位置	内蔵	–	内蔵	–	–	–	内蔵	内蔵	–	–
		口金/埋込寸法	–	–	–	E39	–	–	G13	E26	E26	E26
		その他	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	AC式 器具交換 IP44	器具交換 IP44	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換） IP44	器具交換	器具交換 防雨・防湿型	器具交換 IP23	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）
A2		WC										
A4		WC										
W8		WC									1	
A4		女子更衣室										
A4		廊下										
O2		廊下		1								
H6		渡り廊下3(③特別教室棟-④第二校舎)										
D30	④第二校舎2階	特支教室(たんぽぽ1組)										
D18		特支教室(たんぽぽ1組)										
A2		階段1(2年2組前)										
D30		2年2組										
D18		2年2組										
D30		2年1組										
D18		2年1組										
D30		1・2年学習室										
D18		1・2年学習室										
D30		1年2組										
D18		1年2組										
D30		1年1組										
D18		1年1組										
W8		渡り廊下4(1年1組横)									4	
A2		階段2(1年2組前)										
A2		WC										
A4		WC										
A4		廊下										
O2		廊下		1								
D30	④第二校舎3階	特支教室(たんぽぽ1組)										
D30		5年2組										
D18		5年2組										
D30		5年1組										
D18		5年1組										
D30		4・5年学習室										
D18		4・5年学習室										
D30		4年2組										
D18		4年2組										
D30		4年1組										
D18		4年1組										
A2		WC										
A4		WC										
A4		廊下										
A5	㉔屋内運動場1階	渡り廊下(体育館前)										
V1		渡り廊下(体育館前)							2			
A4		器具庫										
I13		エントランスホール										
H2		女子WC										
U7		女子WC						3				
H2		多目的WC										
U7		多目的WC						1				
H2		男子WC										
U7		男子WC						3				
H2		女子外WC										
U7		女子外WC						2				
H2		男子外WC										
U7		男子外WC						1				
L2		アリーナ	36									
A4		控室										
I16		ステージ										
A4		控室										
A5		体育館壁面										
V1		体育館壁面							7			
A4	㉕屋内運動場2階	物置										
A4		物置										
H2	㉖プール更衣室棟	通路										
H2		女子WC										
A5		女子WC										
V1		女子WC							1			
A4		女子更衣室										
A1		女子更衣室										
H2		男子WC										
A5		男子WC										
V1		男子WC							1			
A4		男子更衣室										
A1		男子更衣室										
A4		機械室										
A4		倉庫										
A4		監視室										
A5		更衣室棟壁面										
V1		更衣室棟壁面							2			
P4	外回り	外回り(玄関前)				1						
A4	清明児童クラブ1階	事務室										
A8		事務室										
A4		多目的トイレ										
B2		多目的トイレ										
A4		男女トイレ										
B1		物置										
A4		多目的スペース										
A8		多目的スペース										
A2		倉庫										
A4		廊下										
A2		階段										
A4	清明児童クラブ2階	物置										
A4		集会室1										
A8		集会室1										
A4		ランチルーム										
A4		集会室2										
A8		集会室2										
A4		廊下										
S2	清明児童クラブ外部	壁面					1					

LED照明器具ランプ・製品仕様表【東小学校】

		種別	直管ランプ						ベースライト						スクエア照明	非常用照明	ダウンライト			スポットライト	高天井照明	防犯灯			シーリング		小型シーリングライト	電球	
			A1	A2	A4	A5	A7	B1	D6	D13	D19	D20	D22	D27	D30	F3	E1	I7	I10	H5	K9	L2	O1	O3	P4	Q5	Q6	S2	W2	W9
			20W形(HF16W)	20W形(FL20W)	40W形(FLR40W・HF32W)	20W形(FL20W)	40W形(FLR40W)	1OW形(FL10W)	40W形(HF32W防雨・防湿型)	20W形(FL20W直付)	40W形(FLR40W直付)	40W形(FLR40W直付)	40W形(HF32W直付)	4OW形(FLR40W直付)	40W形(HF32W直付)	FCL30W埋込	FL40W階段非常灯	FDL27W	FDL13W	FDL18W	100W(調光有)	HF700W	40W防犯センサーライト	LED	HF200W街路灯	FCL20/27/32W	FL20W	FCL30W	40W電球	60W電球
		数量	6	72	391	2	57	2	3	1	4	4	95	7	159	3	1	4	41	7	4	35	7	1	1	1	1	6	1	66
		ﾗｼﾞｱ光束	1,000lm以上	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	550lm以上	5,200lm以上	1,000lm以上	1,960lm以上	2,000lm以上	2,500lm以上	4,000lm以上	5,100lm以上	4,500lm以上	2400lm以上	3,000lm以上	850lm以上	750lm以上	2,000lm以上	28500lm以上	1,200lm以上	1,700lm以上	4,000lm以上	4,000lm以上	3,000lm以上	1,200lm以上	400lm以上	700lm以上
		定格消費電力	6.1W以下	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	13.0W以下	5.0W以下	33.0W以下	6.3W以下	11.5W以下	11.5W以下	14.0W以下	21.2W以下	26.7W以下	31.5W以下	20.0W以下	20.0W以下	7.7W以下	7W以下	33.0W以下	150W以下	15.7W以下	12.2W以下	80.0W以下	60.0W以下	50.0W以下	10.0W以下	7.0W以下	10.0W以下
		質量	150g以下	150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	100g以下	2,300g以下	1,200g以下	2,100g以下	2,000g以下	2,000g以下	2,300g以下	2,300g以下	3,000g以下	5000g以下	1,900g以下	600g以下	250g以下	1,300g以下	2.2kg以下	900g以下	900g以下	5,000g以下	4,000g以下	4,000g以下	2,000g以下	100g以下	100g以下
		色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K	2700～6000K	5000k	1K	5000K	5000K	–	–	5000K	3000K	5000K
		光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	電球色～昼光色	昼白色	昼光色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色
		演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra82以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra75以上	Ra75以上	–	Ra85以上	Ra70以上	Ra70以上	Ra70以上	Ra83以上	–	–
		定格電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100V	AC100~242V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
		設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	60000時間以上	40,000時間以上	60,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
		調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–			–	非調光	無線調光	無線調光	–	–	–	–	–	非調光	非調光	非調光
		定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
		給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	–	–	内蔵	–	内蔵	–	内蔵	–	–	–	–	–	–
		口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	–	–	–	–	–	–	–	□450	–	φ200	φ150	Φ150	–	–	–	–	E39	–	–	–	E17	E26
		その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	〈本体)ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換 IP23	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換（吊下型は直付型に器具交換）	器具交換	器具交換 階段非常灯	器具交換	器具交換	器具交換	ダクトレールタイプ 器具交換	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	AC式 器具交換 IP44	器具交換 IP44	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換） IP44	器具交換 和風ペンダントタイプ	器具交換 和風ペンダントタイプ	器具交換	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）
D30	⑬ ⑮1階北側	図書室													14															
A4		図書室			2																									
A4		図書室前倉庫1			1																									
A4		図書室前階段			1																									
D13		図書室前倉庫2								1																				
D30		特支教室(あさ2)													6															
D30		家庭科室													9															
D30		家庭科室													1															
D22		家庭科室											5																	
A7		家庭科室					2																							
A4		家庭科室前便所			2																									
A2		家庭科室前便所		2																										
A4		家庭科室前階段			1																									
A2		家庭科室前倉庫		1																										
A4		特支教室(あさ1)			18																									
A7		特支教室(あさ1)					2																							
A4		作業用具室			1																									
A4		特支教室(あさ1)前階段			1																									
A2		特支教室(あさ1)前倉庫		1																										
A4		特支教室(あさ1)			16																									
A7		特支教室(あさ1)					2																							
D30		第2理科室													6															
D22		第2理科室											3																	
A7		第2理科室					2																							
A2		第2理科室前便所		2																										
A2		第2理科室前便所		2																										
A4		第2理科室前階段			1																									
A2		第2理科室前倉庫		1																										
D22		理科準備室											8																	
D30		第1理科室													7															
D22		第1理科室											4																	
A7		第1理科室					2																							
A4		第1理科室前倉庫			1																									
A2		第1理科室前倉庫		1																										
W9		第1理科室前倉庫																												1
D30	⑬ ⑮1階西側	印刷室													3															
D30		機械室													3															
A4		男子更衣室			1																									
W9		応接室																												1
B1		応接室						1																						
A2		応接室		1																										
Q5		応接室																								1				
A4		女子職員便所			2																									
B1		女子職員便所						1																						
A4		男子職員便所			1																									
A2		昇降口		11																										
W9		昇降口																												3
W9		玄関																												4
F3		玄関														3														
D30		事務室													1															
A4		事務室			4																									
A2		校長室		15																										
A4		職員室			22																									
A4		職員休憩室			4																									
A4		物置			1																									
W9		物置																												4
A4	⑬ ⑮1階南側	女子更衣室			2																									
W2		保健室																											1	
A4		保健室			22																									
A4		教室棟階段			1																									
A4		図工室			14																									
D27		図工室												2																
A7		図工室					1																							
Q6		図工室																									1			
A4		図工準備室			1																									
A4		男子便所・女子便所			5																									
A2		男子便所・女子便所		4																										
D30		相談室1(ほっとる～む)													4															
D27		相談室1(ほっとる～む)												1																
D22		相談室1(ほっとる～む)											3																	
A7		相談室1(ほっとる～む)					2																							
D30		外国語教室													5															
D6		外国語教室							1																					
D22		外国語教室											3																	
A7		外国語教室					2																							
D30		普通教室(1-2)													5															
D6		普通教室(1-2)							1																					
D22		普通教室(1-2)											3																	
D19		普通教室(1-2)									2																			
D30		普通教室(1-1)													5															
D6		普通教室(1-1)							1																					
D22		普通教室(1-1)											3																	
D19		普通教室(1-1)									2																			
A4		教育支入室			4																									
A4		渡り廊下			4																									
A5		渡り廊下				2																								
W9		1階廊下																												22
A4		1階廊下			9																									
A4		1階廊下			1																									
D20		1階廊下										2																		
D30	⑬ ⑮2階北側	児童会室													4															
D22		児童会室											3																	
A7		児童会室					2																							
I10		児童会室前便所																6												
A2		児童会室前便所		2																										
A4		児童会室前階段			1																									
W9		通路1																												1
D30		普通教室(6-3)													4															
D22		普通教室(6-3)											3																	
A7		普通教室(6-3)					2																							
D30		普通教室(3-3)													4															
D22		普通教室(3-3)											3																	
A7		普通教室(3-3)					2																							
I10		普通教室(3-3)前便所																6												
A2		普通教室(3-3)前便所		2																										
A4		普通教室(3-3)前階段			1																									
W9		通路2																												1
D30		日本語教室(虹のかけはし)													4															
D22		日本語教室(虹のかけはし)											3																	
A7		日本語教室(虹のかけはし)					2																							
D30		特支教室(あさ4)													4															
D22		特支教室(あさ4)											3																	
A7		特支教室(あさ4)					2																							
I10		特支教室(あさ4)前便所																6												
A2		特支教室(あさ4)前便所		2																										
A4		特支教室(あさ4)前階段			1																									
W9		通路3																												1
D30		特支教室(あさ3)													4															
D22		特支教室(あさ3)											3																	
A7		特支教室(あさ3)					2																							

LED照明器具ランプ・製品仕様表【東小学校】

		種別	直管ランプ						ベースライト							スクエア照明	非常用照明	ダウンライト			スポットライト	高天井照明	防犯灯			シーリング		小型シーリングライト	電球	
			A1	A2	A4	A5	A7	B1	D6	D13	D19	D22	D27	D30		F3	E1	I7	I10	H5	K9	L2	O1	O3	P4	Q5	Q6	S2	W2	W9
			20W形(HF16W)	20W形(FL20W)	40W形(FLR40W・HF32W)	20W形(FL20W)	40W形(FLR40W)	1OW形(FL10W)	40W形(HF32W防雨・防湿型)	20W形(FL20W直付)	40W形(FLR40W・カラリッシュ)	40W形(FLR40W直付)	40W形(HF32W直付)	40W形(HF32W直付)		FCL30W埋込	FL40W階段非常灯	FDL27W	FDL13W	FDL18W	100W(調光有)	HF700W	40W防犯センサーライト	LED	HF200W街路灯	FCL20/27/32W	FL20W	FCL30W	40W電球	60W電球
		数量	6	72	391	2	57	2	3	1	4	4	95	7	159	3	1	4	41	7	4	35	7	1	1	1	1	6	1	66
		ﾗﾝﾌﾟ光束	1,000lm以上	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	550lm以上	5,200lm以上	1,000lm以上	1,960lm以上	2,000lm以上	2,500lm以上	4,000lm以上	5,100lm以上	4,500lm以上	2400lm以上	3,000lm以上	850lm以上	750lm以上	2,000lm以上	28500lm以上	1,200lm以上	1,700lm以上	4,000lm以上	4,000lm以上	3,000lm以上	1,200lm以上	400lm以上	700lm以上
		定格消費電力	6.1W以下	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	13.0W以下	5.0W以下	33.0W以下	6.3W以下	11.5W以下	11.5W以下	14.0W以下	21.2W以下	26.7W以下	31.5W以下	20.0W以下	20.0W以下	7.7W以下	7W以下	33.0W以下	150W以下	15.7W以下	12.2W以下	80.0W以下	60.0W以下	50.0W以下	10.0W以下	7.0W以下	10.0W以下
		質量	150g以下	150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	100g以下	2,300g以下	1,200g以下	2,100g以下	2,000g以下	2,000g以下	2,300g以下	2,300g以下	3,000g以下	5000g以下	1,900g以下	600g以下	250g以下	1,300g以下	2.2kg以下	900g以下	900g以下	5,000g以下	4,000g以下	4,000g以下	2,000g以下	100g以下	100g以下
		色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K	2700～6000K	5000k	1K	5000K	5000K	–	–	5000K	3000K	5000K
		光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	電球色～昼光色	昼白色	昼光色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色
		演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra82以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra75以上	Ra75以上	–	Ra85以上	Ra70以上	Ra70以上	Ra70以上	Ra83以上	–	–
		定格電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100V	AC100~242V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
		設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	60000時間以上	40,000時間以上	60,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
		調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–		–	–	非調光	無線調光	無線調光	–	–	–	–	–	非調光	非調光	非調光
		定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
		給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	–	–	内蔵	–	内蔵	–	内蔵	–	–	–	–	–	–
		口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	–	–	–	–	–	–	–	□450	–	φ200	φ150	Φ150	–	–	–	–	E39	–	–	–	E17	E26
		その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	〈本体)ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換 IP23	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換（吊下型は直付型に器具交換）	器具交換	器具交換 階段非常灯	器具交換	器具交換	器具交換	ダクトレールタイプ 器具交換	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	AC式 器具交換 IP44	器具交換 IP44	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換） IP44	器具交換 和風ペンダントタイプ	器具交換 和風ペンダントタイプ	器具交換	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）
D30		特支教室(あさ2)												1	3															
D27		特支教室(あさ2)											3																	
D22		特支教室(あさ2)					2																							
A7		特支教室(あさ2)																	6											
I10		特支教室(あさ2)前便所		2																										
A2		特支教室(あさ2)前便所			1																									
A4		特支教室(あさ2)前階段																												1
W9		通路4													4															
D30		普通教室(4-1)											3																	
D22		普通教室(4-1)					2																							
A7		普通教室(4-1)													6															
D30		普通教室(5-3)			2																									
A4		普通教室(5-3)					2																							
A7		普通教室(5-3)																	6											
I10		普通教室(5-3)前便所		2																										
A2		普通教室(5-3)前便所			1																									
A4		普通教室(5-3)前階段																												1
W9		通路5																												
A4		資料室			3																									
D22		資料室											2																	
A4		教員室			1																									
A4		放送室(スタジオ)			6																									
A1		放送室(スタジオ)	6																											
A4		放送室			6																									
A4		第1音楽室			30																									
A4		第1音楽室			7																									
A4		音楽準備室			4																									
A4		第2音楽室			30																									
A4		第2音楽室			6																									
A4		心の相談室			2																									
A4		心の相談室			1																									
D30		心の相談室													1															
D30		視聴覚室													8															
D22		視聴覚室											4																	
A7		視聴覚室					2																							
D30		コミュニティルーム													5															
A7		コミュニティルーム					2																							
D22		コミュニティルーム											3																	
D27		コミュニティルーム												1																
A4		まなびの教室(サテライト)			48																									
A4		まなびの教室(サテライト)			20																									
A4		湯舟			3																									
W9		2階廊下																												21
A4		2階廊下			1																									
D20		2階廊下										2																		
D30	① ⑮3階	普通教室(6-2)													4															
D22		普通教室(6-2)											3																	
A7		普通教室(6-2)					2																							
A4		普通教室(6-2)前便所			2																									
A2		普通教室(6-2)前便所		3																										
W9		通路1																												1
D30		普通教室(6-1)													4															
D22		普通教室(6-1)											3																	
A7		普通教室(6-1)					2																							
D30		普通教室(3-1)													4															
D22		普通教室(3-1)											3																	
A7		普通教室(3-1)					2																							
A4		普通教室(3-1)前便所			2																									
A2		普通教室(3-1)前便所		3																										
W9		通路2																												1
D30		普通教室(3-2)													3															
D22		普通教室(3-2)											3																	
A7		普通教室(3-2)					2																							
D27		普通教室(3-2)												1																
D30		普通教室(2-1)													4															
D22		普通教室(2-1)											3																	
A7		普通教室(2-1)					2																							
A4		普通教室(2-1)前便所			2																									
A2		普通教室(2-1)前便所		3																										
W9		通路3																												1
D30		普通教室(2-2)													4															
D22		普通教室(2-2)											3																	
A7		普通教室(2-2)					2																							
D30		普通教室(4-2)													4															
D22		普通教室(4-2)											3																	
A7		普通教室(4-2)					2																							
A4		普通教室(4-2)前便所			2																									
A2		普通教室(4-2)前便所		3																										
W9		通路4																												1
D30		普通教室(4-3)													4															
D22		普通教室(4-3)											3																	
A7		普通教室(4-3)					2																							
D30		普通教室(5-1)													3															
D22		普通教室(5-1)											3																	
A7		普通教室(5-1)					2																							
D27		普通教室(5-1)												1																
A4		普通教室(5-1)前便所			2																									
A2		普通教室(5-1)前便所		3																										
W9		通路5																												1
D30		普通教室(5-2)													4															
D22		普通教室(5-2)											3																	
A7		普通教室(5-2)					2																							
A4	体育館	ステージ			20																									
K9		ステージ																			4									
A2		ステージ		2																										
A4		控室(2室)			16																									
L2		屋内運動場																				35								
A4		器具庫1			6																									
A4		器具庫2			1																									
I10		ホール																	7											
S2		玄関																										5		
S2		玄関																										1		
I7		玄関																4												
O1		玄関																					1							
A4		男子便所			1																									
A2		男子便所		1																										
I10		男子便所																	1											
A4		女子便所			1																									
A2		女子便所		1																										
I10		女子便所																	1											
A4		男子更衣室			1																									
I10		男子更衣室																	1											
A4		女子更衣室			1																									
I10		女子更衣室																	1											
A2		身障者便所		1																										
P4	屋外	外回り																							1					
O1		外回り																					3							
O3		外回り																						1						
A2		ポンプ室		1																										
O1		プール																					3							
A4	児童クラブ	児童クラブ			16																									
D30		児童クラブ													1															
H5		通路																		7										
E1		階段															1													

LED照明器具ランプ・製品仕様表【城下小学校】

		種別	直管ランプ					コンパクト蛍光灯	ベースライト					スクエア照明	ダウンライト		スポットライト			高天井照明			投光器	シーリング	ポーチ灯	ブラケット	電球		
			A2	A4	A5	A8	B1	C1	D1	D6	D18	D30	E1	F1	H5	I6	K1	K4	K5	L2	M4	M5	N1	Q4	U6	V1	W6	W8	W10
			20W形(FL20W)	40W形(FLR40W・HF32W)	20W形(FL20W)	40W形(HF32W)	10W形(FL10W)	FPL36W	40W形(FL40W防雨・防湿型)	30W形(HF32W防雨・防湿型)	40W形(FLR40W黒板灯)	32W形(HF32W直付)	40W形(FL40W階段非常灯)	FPL23W埋込	FDL18W	ハロゲン75W	60Wスポットライト	60Wスポットライト	60Wスポットライト	HF700W	HF250W	HF250W	HF250W	FCL30W	FDL13W	FL20W	40W電球	60W電球	60W電球(調光有)
		数量	39	944	23	46	3	375	2	2	6	6	1	35	134	4	3	5	4	20	12	10	1	8	15	2	2	8	5
		ランプ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,500lm以上	550lm以上	1,500lm以上	2,500lm以上	5,200lm以上	2,250lm以上	5,100lm以上	2400lm以上	3000lm以上	750lm以上	2000lm以上	1000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	28500lm以上	7000lm以上	10000lm以上	3000lm以上	3800lm以上	600lm以上	1000lm以上	400lm以上	700lm以上	700lm以上
		定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	16.2W以下	5.0W以下	10.4W以下	16.5W以下	33.0W以下	15.4W以下	26.7W以下	20.0W以下	21.0W以下	7W以下	21W以下	12.0W以下	30.0W以下	30.0W以下	150W以下	80W以下	57W以下	50W以下	38.0W以下	11.0W以下	7.4W以下	6.8W以下	8.0W以下	8.5W以下
		質量	150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	100g以下	250g以下	2,300g以下	2,300g以下	1,700g以下	2,300g以下	5000g以下	1.7kg以下	250g以下	900g以下	2.0kg以下	2.0kg以下	2.0kg以下	2.2kg以下	6.0kg以下	4.0kg以下	2.0kg以下	2.5kg以下	800g以下	1.5kg以下	100g以下	100g以下	100g以下
		色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K	3000K	3000k	3000K	3000K	5000k	5000K	5000k	5000K	2800～6000	2700K	5000K	–	–	–
		光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色～昼光色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色
		演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra82以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra82以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	–	–	–
		定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100～242V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-240V	AC100-240V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V
		設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
		調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–	–	非調光	–	非調光	非調光	非調光	無線調光	–	非調光	非調光	調光調色	–	非調光	非調光	非調光	調光
		定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	–	50/60hz	50/60hz	50/60hz
		給電方式	片側	片側	片側	片側	–	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	–	–	–	–	内蔵	–	内蔵	内蔵	–	–	内蔵	–	–	–
		口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	GY10q-6、GY10q-9	–	–	–	–	–	□275	Φ150	φ150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	G13	E26	E26	E26
		その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	〈本体〉ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換 IP23	器具交換 IP23	器具交換	器具交換	器具交換 階段非常灯	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 防雨型 フランジタイプ	ダクトレールタイプ 器具交換 黒筐体	ダクトレールタイプ 器具交換 白筐体	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	器具交換 ペンダントタイプ	器具交換 IP55	器具交換 IP67	器具交換 和風角形	器具交換 防雨・防湿型	器具交換 IP23	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）
A4	①普通教室棟1階	特支教室(こすもす3組)		12																									
A4		外国語ルーム		16																									
A8		外国語ルーム				2																							
A4		倉庫(階段横)		2																									
H5		女子WC													8														
A2		洗面室(女子)	1																										
A4		洗面室(女子)		1																									
F1		洗面室(女子)												1															
A2		多目的WC	1																										
F1		多目的WC												1															
H5		男子WC													8														
A2		洗面室(男子)	1																										
A4		洗面室(男子)		1																									
F1		洗面室(男子)												1															
A4		プレイルーム		30																									
C1		プレイルーム						6																					
A4		特支教室(こすもす4組)		18																									
A8		特支教室(こすもす4組)				2																							
A4		2年3組		18																									
A8		2年3組				2																							
A4		2年2組		18																									
A8		2年2組				2																							
A4		2年1組		18																									
A8		2年1組				2																							
C1		廊下						12																					
H5		デン													1														
A4		教具室		2																									
C1		階段						3																					
A2	①普通教室棟2階	階段	2																										
H5		女子WC													8														
A2		洗面室(女子)	1																										
A4		洗面室(女子)		1																									
F1		洗面室(女子)												1															
A2		多目的WC	1																										
F1		多目的WC												1															
H5		男子WC													8														
A2		洗面室(男子)	1																										
A4		洗面室(男子)		1																									
F1		洗面室(男子)												1															
A4		廊下(トイレ前)		12																									
A8		廊下(トイレ前)				2																							
C1		廊下(トイレ前)						6																					
A4		特支教室(こすもす5組)		18																									
A8		特支教室(こすもす5組)				2																							
A4		4年2組		18																									
A8		4年2組				2																							
A4		4年1組		18																									
A8		4年1組				2																							
A4		3年2組		18																									
A8		3年2組				2																							
A4		3年1組		18																									
A8		3年1組				2																							
C1		廊下(普通教室前)						12																					
C1		階段2						3																					
A2		階段2	2																										
A4	②特別教室棟1階	図工室		40																									
A8		図工室				2																							
A4		図工準備室		16																									
H5		デン													1														
A4		倉庫		2																									
A2		階段	1																										
C1		玄関						3																					
H5		玄関													2														
H5		トイレ前													2														
A2		多目的WC	1																										
F1		多目的WC												1															
H5		男子WC													3														
A4		男子WC		1																									
H5		女子WC													4														
A4		女子WC		1																									
A4		給食受入室		8																									
C1		廊下						18																					
M4	②特別教室棟2階	ランチルーム																			12								
A4		ランチルーム		8																									
M5		ランチルーム																				10							
A4		給食受入室		8																									
C1		廊下						27																					
A5		渡り廊下1F2F(②-③)			2																								
U6		渡り廊下1F2F(②-③)																							1				
A4	③普通教室棟1階	1年1組		18																									
A8		1年1組				2																							
A4		多目的教室		18																									
A8		多目的教室				2																							
C1		廊下(1年1組前)						6																					
A4		1年2組		18																									
A8		1年2組				2																							
C1		特支教室(こすもす2組)						18																					
Q4		特支教室(こすもす2組)																						2					
C1		特支教室(こすもす1組)						30																					
W8		特支教室(こすもす1組)																										4	
Q4		特支教室(こすもす1組)																						2					
D30		特支教室(こすもす1組)										6																	
W6		シャワー室																									1		
H5		倉庫													2														
H5		女子WC													8														
A2		洗面室(女子)	1																										
A4		洗面室(女子)		1																									
F1		洗面室(女子)												1															
A2		多目的WC	1																										
F1		多目的WC												1															
H5		男子WC													8														
A2		洗面室(男子)	1																										
A4		洗面室(男子)		1																									
F1		洗面室(男子)												1															
C1		廊下(特支教室前)						12																					
A4	③普通教室棟2階	5年1組		18																									
A8		5年1組				2																							
A4		5年2組		18																									
A8		5年2組				2																							
C1		廊下(5年1組前)						6																					
A4		少人数教室		18																									
A8		少人数教室				2																							
A4		6年1組		18																									
A8		6年1組				2																							

LED照明器具ランプ・製品仕様表【城下小学校】

		種別	直管ランプ					コンパクト蛍光灯	ベースライト					スクエア照明	ダウンライト		スポットライト			高天井照明			投光器	シーリング	ポーチ灯	ブラケット	電球		
			A2	A4	A5	A8	B1	C1	D1	D6	D18	D30	E1	F1	H5	I6	K1	K4	K5	L2	M4	M5	N1	Q4	U6	V1	W6	W8	W10
			20W形(FL20W)	40W形(FLR40W・HF32W)	20W形(FL20W)	40W形(HF32W)	10W形(FL10W)	FPL36W	40W形(FL40W防雨・防湿型)	30W形(HF32W防雨・防湿型)	40W形(FLR40W黒板灯)	32W形(HF32W直付)	40W形(FL40W階段非常灯)	FPL23W埋込	FDL18W	ハロゲン75W	60Wスポットライト	60Wスポットライト	60Wスポットライト	HF700W	HF250W	HF250W	HF250W	FCL30W	FDL13W	FL20W	40W電球	60W電球	60W電球(調光有)
		数量	39	944	23	46	3	375	2	2	6	6	1	35	134	4	3	5	4	20	12	10	1	8	15	2	2	8	5
		ランプ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,500lm以上	550lm以上	1,500lm以上	2,500lm以上	5,200lm以上	2,250lm以上	5,100lm以上	2400lm以上	3000lm以上	750lm以上	2000lm以上	1000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	28500lm以上	7000lm以上	10000lm以上	3000lm以上	3800lm以上	600lm以上	1000lm以上	400lm以上	700lm以上	700lm以上
		定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	16.2W以下	5.0W以下	10.4W以下	16.5W以下	33.0W以下	15.4W以下	26.7W以下	20.0W以下	21.0W以下	7W以下	21W以下	12.0W以下	30.0W以下	30.0W以下	150W以下	80W以下	57W以下	50W以下	38.0W以下	11.0W以下	7.4W以下	6.8W以下	8.0W以下	8.5W以下
		質量	150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	100g以下	250g以下	2,300g以下	2,300g以下	1,700g以下	2,300g以下	5000g以下	1.7kg以下	250g以下	900g以下	2.0kg以下	2.0kg以下	2.0kg以下	2.2kg以下	6.0kg以下	4.0kg以下	2.0kg以下	2.5kg以下	800g以下	1.5kg以下	100g以下	100g以下	100g以下
		色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K	3000K	3000k	3000K	3000K	5000k	5000K	5000k	5000K	2800～6000	2700K	5000K	–	–	–
		光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色～昼光色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色
		演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra82以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra82以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	–	–	–
		定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100～242V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-240V	AC100-240V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V
		設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
		調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–	–	非調光	–	非調光	非調光	非調光	無線調光	–	非調光	非調光	調光調色	–	非調光	非調光	非調光	調光
		定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	–	50/60hz	50/60hz	50/60hz
		給電方式	片側	片側	片側	片側	–	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	–	–	–	–	内蔵	–	内蔵	内蔵	–	–	内蔵	–	–	–
		口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	GY10q-6、GY10q-9	–	–	–	–	–	□275	Φ150	φ150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	G13	E26	E26	E26
		その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	〈本体〉ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換IP23	器具交換IP23	器具交換	器具交換	器具交換階段非常灯	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換防雨型フランジタイプ	ダクトレールタイプ器具交換黒筐体	ダクトレールタイプ器具交換白筐体	器具交換眩しさの対策を取った照明器具であること破損防止用のガードを設置すること調光対応出来ること	器具交換ペンダントタイプ	器具交換IP55	器具交換IP67	器具交換和風角彫	器具交換防雨・防湿型	器具交換IP23	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）
A4		6年2組		18																									
A8		6年2組				2																							
H5		女子WC													8														
A2		洗面室(女子)	1																										
A4		洗面室(女子)		1																									
F1		洗面室(女子)												1															
A2		多目的WC	1																										
F1		多目的WC												1															
H5		男子WC													8														
A2		洗面室(男子)	1																										
A4		洗面室(男子)		1																									
F1		洗面室(男子)												1															
C1		廊下(6年1組前)						9																					
A5		渡り廊下1F2F(㉝-㉞)			2																								
A4	㉞管理棟1階	職員図書室		6																									
A4		休憩室		12																									
A4		印刷室		12																									
A4		職員室		30																									
C1		校長室						27																					
A4		職員女子WC		2																									
A4		職員女子WC		1																									
A4		職員男子WC		2																									
A4		職員男子WC		1																									
H5		トイレ前													1														
A4		事務室		12																									
A4		事務倉庫		2																									
A4		湯沸室		2																									
A2		湯沸室	1																										
C1		廊下(職員室前)						27																					
K4		昇降口																5											
H5		昇降口													5														
C1		昇降口						9																					
A4		昇降口		16																									
A2		階段	1																										
C1		廊下(昇降口前)						18																					
A4		更衣室前		1																									
A4		女子職員更衣室		2																									
A2		女子職員更衣室	1																										
A4		男子職員更衣室		2																									
A2		男子職員更衣室	1																										
H5		脱衣室													3														
W6		シャワー室																									1		
Q4		和室																						4					
A2		和室	1																										
F1		和室												1															
A2		和室	1																										
A4		保健室		30																									
W8		保健室																										4	
A4		保健倉庫		1																									
A4		倉庫		6																									
A4		ポンプ室		2																									
A4		庁務員室		6																									
B1		庁務員室					1																						
A4		相談室		12																									
B1		相談室					1																						
C1		廊下(保健室前)						9																					
A4	㉞管理棟2階	女子更衣室		2																									
A4		男子更衣室		2																									
C1		廊下(更衣室前)						21																					
C1		廊下(階段前)						12																					
A4		視聴覚室		30																									
A8		視聴覚室				2																							
A4		前室		2																									
B1		前室					1																						
A4		放送室		6																									
W10		放送室																											5
A4		スタジオ		6																									
K5		スタジオ																	4										
C1		図書室						66																					
H5		図書室													8														
A4		図書倉庫		1																									
C1		廊下(図書室前)						15																					
A2		渡り廊下1F2F(㉛-㉞)	3																										
A5		渡り廊下1F2F(㉞-㉟)			14																								
A4	㉟特別教室棟1階	調理室		24																									
D18		調理室									2																		
A4		家庭科室		24																									
D18		家庭科室									2																		
A4		理科準備室		18																									
A4		理科室		24																									
A8		理科室				2																							
F1		玄関												4															
H5		EV室													1														
H5		女子WC													8														
A4		洗面室(女子)		2																									
F1		洗面室(女子)												1															
A2		多目的WC	1																										
F1		多目的WC												1															
H5		男子WC													8														
A2		洗面室(男子)	2																										
F1		洗面室(男子)												1															
H5		外部女子WC													2														
A2		外部女子WC	1																										
H5		外部男子WC													2														
A2		外部男子WC	1																										
A4		倉庫(階段横)		2																									
F1		廊下												8															
A4	㉟特別教室棟2階	ボランティアルーム		38																									
A8		ボランティアルーム				2																							
A4		音楽準備室		6																									
A4		楽器室		18																									
A4		音楽室		48																									
D18		音楽室									2																		
H5		EV室													1														
H5		女子WC													8														
A4		洗面室(女子)		2																									
F1		洗面室(女子)												1															
A2		多目的WC	1																										
F1		多目的WC												1															
H5		男子WC													8														
A2		洗面室(男子)	2																										
F1		洗面室(男子)												1															
E1		階段											1																
F1		廊下												3															

LED照明器具ランプ・製品仕様表【城下小学校】

種別	直管ランプ					コンパクト蛍光灯	ベースライト					スクエア照明	ダウンライト		スポットライト			高天井照明			投光器	シーリング	ポーチ灯	ブラケット	電球		
	A2	A4	A5	A8	B1	C1	D1	D6	D18	D30	E1	F1	H5	I6	K1	K4	K5	L2	M4	M5	N1	Q4	U6	V1	W6	W8	W10
	20W形(FL20W)	40W形(FLR40W・HF32W)	20W形(FL20W)	40W形(HF32W)	10W形(FL10W)	FPL36W	40W形(FL40W防雨・防湿型)	30W形(HF32W防雨・防湿型)	40W形(FLR40W黒板灯)	32W形(HF32W直付)	40W形(FL40W階段非常灯)	FPL23W埋込	FDL18W	ハロゲン75W	60Wスポットライト	60Wスポットライト	60Wスポットライト	HF700W	HF250W	HF250W	HF250W	FCL30W	FDL13W	FL20W	40W電球	60W電球	60W電球(調光有)
数量	39	944	23	46	3	375	2	2	6	6	1	35	134	4	3	5	4	20	12	10	1	8	15	2	2	8	5
ランプ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,500lm以上	550lm以上	1,500lm以上	2,500lm以上	5,200lm以上	2,250lm以上	5,100lm以上	2400lm以上	3000lm以上	750lm以上	2000lm以上	1000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	28500lm以上	7000lm以上	10000lm以上	3000lm以上	3800lm以上	600lm以上	1000lm以上	400lm以上	700lm以上	700lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	16.2W以下	5.0W以下	10.4W以下	16.5W以下	33.0W以下	15.4W以下	26.7W以下	20.0W以下	21.0W以下	7W以下	21W以下	12.0W以下	30.0W以下	30.0W以下	150W以下	80W以下	57W以下	50W以下	38.0W以下	11.0W以下	7.4W以下	6.8W以下	8.0W以下	8.5W以下
質量	150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	100g以下	250g以下	2,300g以下	2,300g以下	1,700g以下	2,300g以下	5000g以下	1.7kg以下	250g以下	900g以下	2.0kg以下	2.0kg以下	2.0kg以下	2.2kg以下	6.0kg以下	4.0kg以下	2.0kg以下	2.5kg以下	800g以下	1.5kg以下	100g以下	100g以下	100g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K	3000K	3000k	3000K	3000K	5000k	5000K	5000k	5000K	2800～6000	2700K	5000K	–	–	–
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色～昼光色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	電球色
演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra82以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra82以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	–	–	–
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100～242V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-240V	AC100-240V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–	–	非調光	–	非調光	非調光	非調光	無線調光	–	非調光	非調光	調光調色	–	非調光	非調光	非調光	調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	–	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	–	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	–	–	–	–	内蔵	–	内蔵	内蔵	–	–	内蔵	–	–	–
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	GY10q-6、GY10q-9	–	–	–	–	–	□275	Φ150	φ150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	G13	E26	E26	E26
その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	〈本体〉ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換IP23	器具交換IP23	器具交換	器具交換	器具交換階段非常灯	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換防雨型フランジタイプ	ダクトレールタイプ器具交換黒筐体	ダクトレールタイプ器具交換白筐体	器具交換眩しさの対策を取った照明器具であること破損防止用のガードを設置すること調光対応出来ること	器具交換ペンダントタイプ	器具交換IP55	器具交換IP67	器具交換和風角彫	器具交換防雨・防湿型	器具交換IP23	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）

A4	⑬屋内運動場	更衣室		2																							
A4		玄関		4																							
A2		玄関	2																								
A4		玄関		1																							
A4		器具室		2																							
A4		更衣室		1																							
L2		アリーナ																20									
A4		控室		2																							
A4		通路（ステージ裏）		2																							
A4		控室		2																							
A4		ステージ		30																							
I6		ステージ											4														
A4	⑰プール付属室	男子更衣室		2																							
A4		男子WC		1																							
A2		男子WC	1																								
A5		通路			3																						
A4		女子更衣室		2																							
A4		女子WC		1																							
A2		女子WC	1																								
A4		器具庫		3																							
A4		⑯機械室		2																							
U6	外回り	⑯焼窯小屋																					2				
D1		⑯焼窯小屋					2																				
D6		受水槽室						2																			
U6		外回り																					12				
K1		外回り													3												
A5		外回り			2																						
V1		外回り																						2			
N1		外回り																			1						

LED照明器具ランプ・製品仕様表【神科小学校】

		種別	直管ランプ				コンパクト蛍光灯	ベースライト									スクエア照明	ダウンライト			スポットライト	高天井照明			投光器	防犯灯	シーリング		ポーチ灯		電球	
			A2	A4	A6	B2	C1	D8	D10	D11	D13	D15	D16	D17	D18	D30	F4	H4	H6	I12	K6	L2	L3	M5	N2	O4	Q1	Q6	U8	U9	W3	W9
			20W形（FL20W）	40W形（FLR40W・HF32W）	40W形（FLR40W）	15W形（FL15W）	FPL36W	40W形（FLR40W直付）	40W形（FLR40W直付）	40W形（FLR40W直付）	20W形（FL20W直付）	20W形（FL20W)-ラフ）	20W形（FL20W直付）	40W形（FL40W直付）	40W形（FLR40W高板灯）	40W形（HF32W直付）	FL20W埋込	40Wダウンライト	FDL36W	FDL36W軒下	40Wスポットライト	HF700W	FHT42W	パラストレス150W	LED	パラストレス150W	FCL20W	FL20W	100W	60W	40W電球	60W電球
		数量	195	501	8	14	9	58	17	8	2	3	7	2	66	104	10	5	9	2	1	24	12	2	1	5	1	1	1	2	1	2
		ﾗﾝﾌﾟ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	2,000lm以上	700lm以上	1,500lm以上	2,000lm以上	4,000lm以上	4,000lm以上	1,000lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	2,000lm以上	2,250lm以上	5,100lm以上	8,000lm以上	450lm以上	750lm以上	3500lm以上	500lm以上	28500lm以上	14000lm以上	10000lm以上	3800lm以上	3000lm以上	4000lm以上	3,000lm以上	600lm以上	300lm以上	300lm以上	700lm以上
		定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	14.1W以下	6.0W以下	10.4W以下	11.5W以下	21.2W以下	21.2W以下	6.3W以下	6.3W以下	12.7W以下	12.5W以下	15.4W以下	26.7W以下	60.0W以下	8.0W以下	7W以下	32.0W以下	12.0W以下	150W以下	100W以下	57W以下	50W以下	40W以下	50W以下	50.0W以下	13W以下	9W以下	5W以下	10.0W以下
		質量	150g以下	250g以下	280g以下	100g以下	250g以下	1,900g以下	1,900g以下	2,200g以下	1,200g以下	900g以下	1,400g以下	2,000g以下	1,700g以下	2,300g以下	4,000g以下	500g以下	250g以下	1,000g以下	1,000g以下	2.2kg以下	1.9kg以下	4.0kg以下	2kg以下	1.2kg以下	1,500g以下	4,000g以下	700g以下	700g以下	100g以下	100g以下
		色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	4000K	5000K	5000K	5000K	2700K	5000k	5000K	5000k	5000K	5000K	–	–	5000K	2700K	2700K	5000K
		光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼光色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	昼白色
		演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra82以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra85以上	–	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra85以上	Ra70以上	Ra85以上	Ra85以上	–	–
		定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	–	AC100V	–	–	AC100-242V	AC100-242V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
		設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
		調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–	非調光	非調光	–	非調光	無線調光	–	非調光	非調光	–	調光タイプ	–	–	–	非調光	非調光
		定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
		給電方式	片側	片側	片側	–	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	内蔵	–	–	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	–	–	–	–
		口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	GY10q-6、GY10q-9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	□600	φ150	Φ150	φ150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E17	E26
		その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	〈本体〉ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 IP43 防雨型	ダクトレールタイプ 器具交換	器具交換 既しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	器具交換	器具交換 IP55	器具交換 IP67	器具交換 IP44	器具交換	器具交換 和風ペンダントタイプ	器具交換 防雨・防湿型	器具交換 防雨・防湿型	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）
A2	⑮普通教室棟北校舎1階	昇降口	16																													
A4		普通教室(4-1)-(4-4)		48																												
D18		普通教室(4-1)-(4-4)													8																	
A4		水呑場		1																												
B2		水呑場				2																										
A4		トイレ		1																												
D8		調理室						11																								
D18		調理室													1																	
A4		ポンプ室		3																												
A2		階段下倉庫1	1																													
A2		階段下倉庫2	1																													
A2		廊下	22																													
A2		廊下	5																													
A4	⑮普通教室棟北校舎2階	特支教室		12																												
D18		特支教室													2																	
A4		普通教室(5-1)-(5-3)		36																												
D18		普通教室(5-1)-(5-3)													6																	
A4		少人数教室		12																												
D18		少人数教室													2																	
A4		水呑場		1																												
B2		水呑場				2																										
A4		トイレ		2																												
A2		トイレ	2																													
A2		廊下	24																													
A2		廊下	5																													
A4	⑮普通教室棟北校舎3階	普通教室(6-1)-(6-4)		48																												
D18		普通教室(6-1)-(6-4)													8																	
A4		児童食室		12																												
D18		児童食室													2																	
A4		水呑場		1																												
B2		水呑場				2																										
A4		トイレ		2																												
A2		トイレ	2																													
A2		廊下	24																													
A2		廊下	5																													
A2	⑰普通教室棟東校舎1階	昇降口	4																													
A4		水呑場		1																												
B2		水呑場				2																										
A4		トイレ		4																												
A2		トイレ	1																													
A4		ひまわり1		12																												
D18		ひまわり1													2																	
A4		ひまわり2		10																												
D18		ひまわり2													2																	
D30		ひまわり2														1																
A4		少人数教室		12																												
D18		少人数教室													2																	
A2		廊下	8																													
A2		階段下倉庫	1																													
D18	⑪普通教室棟東校舎2階	学習室													2																	
A4		水呑場		1																												
B2		水呑場				2																										
A4		トイレ		2																												
A2		トイレ	2																													
A4		普通教室(3-1)-(3-3)		36																												
D18		普通教室(3-1)-(3-3)													6																	
A2		廊下	8																													
W3	①普通教室棟南校舎1階	ボランティアルーム																													1	
K6		ボランティアルーム																			1											
A4		ボランティアルーム		10																												
D8		ボランティアルーム						2																								
A2		ボランティアルーム	1																													
D30		相談室														4																
D8		相談室						2																								
D18		相談室													2																	
D10		トイレ							4																							
D15		トイレ										1																				
A4		トイレ		2																												
D30		普通教室1-4														3																
D8		普通教室1-4						6																								
D18		普通教室1-4													2																	
D30		普通教室(1-1)-(1-3)														6																
D8		普通教室(1-1)-(1-3)						3																								
D18		普通教室(1-1)-(1-3)													2																	
D30		学習室1														5																
D8		学習室1						2																								
D18		学習室1													2																	
A4		学習室1		4																												
A2		廊下	8																													
D16		廊下											1																			
D13		清掃用具室									1																					
D13		倉庫									1																					
A4		昇降口・渡り廊下		16																												
D10	①普通教室棟南校舎2階	被服室							8																							
D18		被服室													1																	
A4		準備室		2																												
D30		ふれあい1														4																
D8		ふれあい1						2																								
D18		ふれあい1													1																	
A4		トイレ		3																												
A2		トイレ	3																													
A4		トイレ		1																												
D30		図工室														6																
D8		図工室						3																								
D18		図工室													2																	
D30		普通教室(2-4)-(2-2)														18																
D8		普通教室(2-4)-(2-2)						9																								
D18		普通教室(2-4)-(2-2)													6																	
D30		普通教室(2-1)														1																
D8		普通教室(2-1)						3																								
D18		普通教室(2-1)													2																	
D10		普通教室(2-1)							5																							
A2		廊下	12																													
D30	②普通教室棟中校舎1階	第1理科室														6																
D18		第1理科室													2																	
D8		理科準備室						4																								
D11		第2理科室								8																						
D18		第2理科室													1																	
A4		階段下倉庫		1																												
A2		階段下倉庫	2																													
D30		休憩室														2																
D30		職員室														12																
A4		職員室		4																												
D30		事務室														5																
F4		校長室															10															

LED照明器具ランプ・製品仕様表【神科小学校】

種別	直管ランプ				コンパクト蛍光灯	ベースライト									スクエア照明	ダウンライト			スポットライト	高天井照明			投光器	防犯灯	シーリング		ポーチ灯		電球	
	A2	A4	A6	B2	C1	D8	D10	D11	D13	D15	D16	D17	D18	D30	F4	H4	H6	I12	K6	L2	L3	M5	N2	O4	Q1	Q6	U8	U9	W3	W9
	20W形（FL20W）	40W形（FLR40W・HF32W）	40W形（FLR40W）	15W形（FL15W）	FPL36W	40W形（FLR40W直付）	40W形（FLR40W直付）	40W形（FLR40W直付）	20W形（FL20W直付）	20W形（FL20W1-ラフ）	20W形（FL20W直付）	40W形（FL40W直付）	40W形（FLR40W直板灯）	40W形（HF32W直付）	FL20W埋込	40Wダウンライト	FDL36W	FDL36W軒下	40Wスポットライト	HF700W	FHT42W	バラストレス150W	LED	バラストレス150W	FCL20W	FL20W	100W	60W	40W電球	60W電球
数量	195	501	8	14	9	58	17	8	2	3	7	2	66	104	10	5	9	2	1	24	12	2	1	5	1	1	1	2	1	2
ﾗﾝﾌﾟ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	2,000lm以上	700lm以上	1,500lm以上	2,000lm以上	4,000lm以上	4,000lm以上	1,000lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	2,000lm以上	2,250lm以上	5,100lm以上	8,000lm以上	450lm以上	750lm以上	3500lm以上	500lm以上	28500lm以上	14000lm以上	10000lm以上	3800lm以上	3000lm以上	4000lm以上	3,000lm以上	600lm以上	300lm以上	300lm以上	700lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	14.1W以下	6.0W以下	10.4W以下	11.5W以下	21.2W以下	21.2W以下	6.3W以下	6.3W以下	12.7W以下	12.5W以下	15.4W以下	26.7W以下	60.0W以下	8.0W以下	7W以下	32.0W以下	12.0W以下	150W以下	100W以下	57W以下	50W以下	40W以下	50W以下	50.0W以下	13W以下	9W以下	5W以下	10.0W以下
質量	150g以下	250g以下	280g以下	100g以下	250g以下	1,900g以下	1,900g以下	2,200g以下	1,200g以下	900g以下	1,400g以下	2,000g以下	1,700g以下	2,300g以下	4,000g以下	500g以下	250g以下	1,000g以下	1,000g以下	2.2kg以下	1.9kg以下	4.0kg以下	2kg以下	1.2kg以下	1,500g以下	4,000g以下	700g以下	700g以下	100g以下	100g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	4000K	5000K	5000K	5000K	2700K	5000k	5000K	5000k	5000K	5000K	–	–	5000K	2700K	2700K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼光色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra82以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra85以上	–	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra85以上	Ra70以上	Ra85以上	Ra85以上	–	–
定格電圧	AC100−242V	AC100−242V	AC100−242V	AC100V	AC100−242V	AC100−242V	AC100−242V	AC100−242V	AC100−242V	AC100−242V	AC100−242V	AC100−242V	AC100−242V	AC100−242V	AC100−242V	–	AC100V	–	–	AC100−242V	AC100−242V	AC100−240V	AC100−240V	AC100−242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–	非調光	非調光	–	非調光	無線調光	–	非調光	非調光	–	調光タイプ	–	–	–	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	–	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	内蔵	–	–	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	–	–	–	–
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	GY10q-6、GY10q-9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	□600	φ150	Φ150	φ150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E17	E26
その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	〈本体〉ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 IP43 防雨型	ダクトレールタイプ 器具交換	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	器具交換	器具交換 IP55	器具交換 IP67	器具交換 IP44	器具交換	器具交換 和風ペンダントタイプ	器具交換 防雨・防湿型	器具交換 防雨・防湿型	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）

D30		保健室													7															
D8		保健室					1																							
H4		玄関														5														
A2		倉庫	1																											
U8		電気室																									1			
Q1		休養室																							1					
A2		休養室	1																											
A4		トイレ		1																										
A4		更衣室		2																										
A2		更衣室	2																											
A2		職員トイレ	2																											
A2		職員トイレ	2																											
A2		廊下	12																											
W9		廊下																												1
D16		廊下									4																			
A4	②普通教室棟中校舎2階	第1音楽室		12																										
D30		音楽準備室												1																
D8		音楽準備室					1																							
D30		第2音楽室												6																
D8		教員室					3																							
A2		廊下	4																											
D16		廊下									1																			
D30		図書館												8																
D8		図書館					3																							
D8		図書館					1																							
A4		特支教室		54																										
A4		放送室		3																										
D30		視聴覚室												9																
D8		視聴覚室					2																							
A2		廊下	2																											
D16		廊下									1																			
A4	㉕ ㉖屋内運動場	地階　屋外トイレ		7																										
B2		地階　屋外トイレ				1																								
A4		地階　屋外トイレ		2																										
A4		地階　倉庫		4																										
A4		地階　消火栓ポンプ室		1																										
L2		アリーナ																		24										
L3		ステージ																			12									
A4		控室1		6																										
A4		控室2		6																										
A4		多目的トイレ		1																										
A2		多目的トイレ	1																											
A4		ホール		4																										
A4		男子トイレ		2																										
A4		男子トイレ		1																										
A4		女子トイレ		2																										
H6		女子トイレ															2													
A4		更衣室		4																										
A4		更衣室		2																										
A4		倉庫		5																										
A4		2階物置（両側共）		6																										
A2		2階通路	3																											
A2		外壁	6																											
U9		外壁																										2		
N2	どんぐり	外壁																					1							
C1		玄関			9																									
I12		玄関																2												
A4		玄関		1																										
O4		玄関																						3						
A4		事務室・生活スペース		22																										
Q6		休養室																			1									
A4		台所		4																										
A2		台所	1																											
H6		トイレ															6													
W9		トイレ																												1
A4		迫戸スペース		16																										
A4		迫戸スペース		1																										
A6	外回り	⑦プール付属室			8																									
A2		⑦プール付属室	2																											
A4		⑦プール付属室		2																										
H6		⑦プール付属室															1													
A4		⑦プール付属室		6																										
M5		⑦プール付属室																				2								
A4		プレハブ小屋		12																										
A4		⑦リサイクル庫		1																										
A4		⑦粘土窯室		1																										
A4		⑱給食受入室		2																										
D17		⑱給食受入室										2																		
A2		渡り廊下	1																											
A2		渡り廊下	3																											
D15		渡り廊下								2																				
O4		渡り廊下																						2						
A4	階段	階段1		2																										
A4		階段2		3																										
B2		階段2				3																								
A4		階段3		1																										
A4		階段4		2																										

LED照明器具ランプ・製品仕様表【東塩田小学校】

		種別	直管ランプ							コンパクト蛍光灯	ベースライト								ダウンライト				高天井照明		防犯灯	街路灯	シーリング	ポーチ灯	ポーチ灯	ブラケット	電球	
			A2	A4	A5	A7	A9	B1	B2	C3	D2	D5	D13	D16	D20	D23	D27	D30	H5	I4	α	I17	L2	M2	O3	P3	Q3	U1	U7	V1	W8	W13
			2OW形(FL20W)	40W形(FLR40W・HF32W)	2OW形(FL20W)	40W形(FLR40W)	110W形(FLR110W)	1OW形(FL10W)	FL15W	FPL55W	40W形(FLR40W防雨・防湿型)	40W形(HF32W防雨・防湿型)	20W形(L20W直付型)	20W形(FL20W直付型)	40W形(FLR40W直付型)	40W形(直付型)	40W形(FLR40W直付型)	40W形(HF32W直付型)	FDL13W	LED	FDL18W	LED(高天井)	HF700W	HF250W	LED	HF200W	LED	LED	LED	FL20W	60W形電球	60W形電球
		数量	87	285	16	37	32	5	1	24	7	1	2	1	5	47	20	127	4	37	2	8	36	2	4	4	1	11	5	10	42	6
		ランプ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	4,500lm以上	550lm以上	700lm以上	2,200lm以上	3,300lm以上	5,200lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	2,000lm以上	3,200lm以上	4,000lm以上	5,100lm以上	750lm以上	1000lm以上	500lm以上	1500lm以上	28500lm以上	14000lm以上	1,700lm以上	5,000lm以上	3,000lm以上	300lm以上	520lm以上	1000lm以上	700lm以上	700lm以上
		定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	13.0W以下	25.0W以下	5.0W以下	6.0W以下	15.2W以下	21.4W以下	33.0W以下	6.3W以下	12.7W以下	11.5W以下	18.0W以下	21.2W以下	26.7W以下	7W以下	11W以下	10W以下	160W以下	150W以下	90W以下	12.2W以下	50.0W以下	45.0W以下	6.0W以下	10.4W以下	7.4W以下	8.0W以下	8.0W以下
		質量	150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	600g以下	100g以下	100g以下	310g以下	3,100g以下	3,500g以下	1,200g以下	1,400g以下	2,000g以下	2,000g以下	2,300g以下	2,300g以下	250g以下	800g以下	1000g以下	9000g以下	2.2kg以下	3.5kg以下	900g以下	1,500g以下	1,500g以下	450g以下	600g以下	1.5kg以下	100g以下	60g以下
		色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K	5000K	5000K	5000K	5000k	5000K	5000K	5000K	–	5000K	5000K	5000K	–	3000K
		光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色
		演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra82以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra85以上	Ra73以上	Ra73以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra83以上	–	Ra80以上
		定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100V
		1/2ビーム角	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40°以上	40°以上	40°以上	40°以上	105°以上	105°以上	–	–	–	–	–	–	–	–
		設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
		調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–	–	–	無線調光	–	–	–	調光	–	非調光	非調光	非調光	非調光
		定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	–	–	50/60hz	50/60hz
		給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	–	–	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	–	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	–	–	内蔵	–	内蔵
		口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	R17d	G13	G13	GY10q-6、GY10q-9	–	–	–	–	–	–	–	–	Φ150	φ150	φ100	φ400	–	–	–	E39	–	–	–	G13	E26	E17
		その他	安定器撤去の上ランプ交換(または器具交換)	安定器撤去の上ランプ交換(または器具交換)	〈本体〉ガラス安定器撤去の上ランプ交換(または器具交換)	角度可変安定器撤去の上ランプ交換(または器具交換)	安定器撤去の上ランプ交換(または器具交換)	安定器撤去の上ランプ交換(または器具交換)	安定器撤去の上ランプ交換(または器具交換)	安定器撤去の上ランプ交換(または器具交換)	器具交換 IP23	器具交換 IP23	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 人感センサー付	器具交換	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	器具交換 IP55	器具交換 IP44	安定器撤去の上ランプ交換(または器具交換) IP44	器具交換	器具交換 IP43	器具交換 防雨・防湿型	器具交換 IP23	ランプ交換(または器具交換)	ランプ交換(または器具交換)
A4	㉘低学年棟1階	低学年学習室		18																												
A7		低学年学習室				2																										
A4		普通教室2-2		18																												
A7		普通教室2-2				2																										
A4		普通教室2-1		18																												
A7		普通教室2-1				2																										
A4		普通教室1-1		18																												
A7		普通教室1-1				2																										
A4		普通教室1-2		18																												
A7		普通教室1-2				2																										
C3		多目的ホール								20																						
A4		男子便所		1																												
H5		男子便所																	1													
A4		男子便所		2																												
A4		女子便所		1																												
H5		女子便所																	1													
A4		女子便所		2																												
A2		多目的便所	1																													
A4		職員女子便所		1																												
W13		昇降口																														6
P3		昇降口																								2						
A2		廊下	11																													
A4	㉙低学年棟2階	多目的室		48																												
A7		多目的室				2																										
A4		旧コンピューター教室		54																												
A7		旧コンピューター教室				2																										
C3		前室								4																						
A4		コンピューター準備室		8																												
A4		薬器室		6																												
A4		洗面所		1																												
A4		男子便所		1																												
H5		男子便所																	1													
A4		男子便所		2																												
A4		女子便所		1																												
H5		女子便所																	1													
A4		女子便所		2																												
A2		廊下	8																													
A2	㉗南校舎棟1階	女子職員更衣室	2																													
A4		西階段		1																												
A2		前室	1																													
D23		放送室														1																
A4		特別支援学習室		9																												
D30		特支教室(たいよう)																10														
A4		便所		2																												
A2		玄関	12																													
A4		事務室		2																												
D30		事務室																1														
D27		事務室															1															
A2		校長室	8																													
Q3		校長室																									1					
D30		職員室																8														
A7		職員室				1																										
D30		休憩室(印刷室)																4														
D30		特支教室(あおぞら)																7														
A7		特支教室(あおぞら)				2																										
A2		特支教室(あおぞら)	1																													
D13		特支教室(あおぞら)											2																			
A4		東階段		1																												
A2		男子職員更衣室	1																													
A2		廊下	12																													
B1		廊下						2																								
A5		職員室前渡り廊下			3																											
A5		特支教室前渡り廊下			3																											
A2		特支教室前渡り廊下	3																													
D30	㉗南校舎棟2階	図書室																13														
D5		図書室										1																				
D30		普通教室5-1																6														
D23		普通教室5-1														2																
D2		普通教室5-1									1																					
A7		普通教室5-1				2																										
B1		水飲場						2																								
A4		水飲場		1																												
A4		便所		2																												
A2		便所	2																													
D30		普通教室6-1																6														
D23		普通教室6-1														2																
D2		普通教室6-1									1																					
A7		普通教室6-1				2																										
D30		普通教室6-2																6														
D23		普通教室6-2														2																
D2		普通教室6-2									1																					
A7		普通教室6-2				2																										
D30		児童会室																6														
D23		児童会室														3																
A7		児童会室				2																										
D23		教員室・準備室														2																
A4		音楽室		24																												
A2		廊下	10																													
W6	⑲北校舎棟1階	倉庫																													2	
A4		西階段		1																												
A4		昇降口		4																												
D20		昇降口													5																	
A4		保健室		4																												
D30		保健室																1														
D30		保健室																3														
A4		保健室		1																												
A2		水飲場	2																													
A4		水飲場		1																												
A4		便所		2																												
A2		便所	2																													
D30		理科室																9														
A7		理科室				2																										
D23		理科準備室														4																
D23		家庭科準備室														2																
D30		家庭科室																8														
D23		家庭科室														3																
D27		家庭科室															2															
A7		家庭科室				2																										
D16		家庭科室												1																		
A2		倉庫	1																													
A4		東階段		1																												
W8		廊下																													11	
D30	⑲北校舎棟2階	図工室																11														

LED照明器具ランプ・製品仕様表【東塩田小学校】

		種別	直管ランプ							コンパクト蛍光灯	ベースライト							
			A2	A4	A5	A7	A9	B1	B2	C3	D2	D5	D13	D16	D20	D23	D27	D30
			2OW形(FL20W)	40W形(FLR40W・HF32W)	2OW形(FL20W)	40W形(FLR40W)	110W形(FLR110W)	1OW形(FL10W)	FL15W	FPL55W	40W形(FLR40W昼用・防湿型)	40W形(HF32W昼用・防湿型)	20W形(L20W直付型)	20W形(FL20W直付型)	40W形(FLR40W直付型)	40W形(直付型)	40W形(FLR40W直付型)	40W形(HF32W直付型)
		数量	87	285	16	37	32	5	1	24	7	1	2	1	5	47	20	127
		ランプ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	4,500lm以上	550lm以上	700lm以上	2,200lm以上	3,300lm以上	5,200lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	2,000lm以上	3,200lm以上	4,000lm以上	5,100lm以上
		定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	13.0W以下	25.0W以下	5.0W以下	6.0W以下	15.2W以下	21.4W以下	33.0W以下	6.3W以下	12.7W以下	11.5W以下	18.0W以下	21.2W以下	26.7W以下
		質量	150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	600g以下	100g以下	100g以下	310g以下	3,100g以下	3,500g以下	1,200g以下	1,400g以下	2,000g以下	2,000g以下	2,300g以下	2,300g以下
		色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
		光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
		演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra82以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上
		定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
		1/2ビーム角	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
		調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
		定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
		給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	–	–	片側	–	–	–	–	–	–	–	–
		電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
		口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	R17d	G13	G13	GY10q-6、GY10q-9	–	–	–	–	–	–	–	–
		その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	〈本体〉ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換 IP23	器具交換 IP23	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換
D27		図工室															1	
D23		図工準備室														2		
D23		相談室														2		
A2		水飲場	2															
A4		水飲場		1														
A4		便所		2														
A2		便所	2															
D30		普通教室3-1																6
D23		普通教室3-1														2		
D2		普通教室3-1									1							
A7		普通教室3-1				2												
D30		3年学習室																6
D23		3年学習室														2		
D2		3年学習室									1							
A7		3年学習室				2												
D30		普通教室4-1																6
D23		普通教室4-1														2		
D2		普通教室4-1									1							
A7		普通教室4-1				2												
D30		4年学習室																5
D23		4年学習室														2		
D2		4年学習室									1							
A7		4年学習室				2												
D30		4年学習室																1
W8		廊下																
A4	⑲北校舎棟塔屋	塔屋		2														
D27	㉘屋内運動場1階	控室1															3	
I17		ステージ																
D27		控室2															4	
L2		アリーナ																
D23		器具庫														9		
I4		ホール																
α		ホール																
A2		体育館前渡り廊下	4															
U1		体育館前渡り廊下																
A9		体育館外壁					20											
A5		体育館外壁			10													
V1		体育館外壁																
D27	㉘屋内運動場2階	階段室															5	
D27		倉庫															4	
A4	㉙体育器具庫	体育器具庫		2														
A4	㉚倉庫	倉庫		2														
B1	㉛資料館	資料館						1										
W8		資料館																
A2		資料館	2															
A9		資料館					12											
O3	屋外	外周り																
P3		外周り																
M2		外周り																
I4	㉜クラブハウス	女子トイレ																
U7		女子トイレ																
I4		多目的トイレ																
U7		多目的トイレ																
I4		多目的トイレ																
I4		男子トイレ																
U7		男子トイレ																
D23		更衣室(男女共)														4		
I4		更衣室(男女共)																
I4		更衣室(男女共)																
D23		備蓄倉庫														1		
D30		ミーティングルーム																4
B2		ミーティングルーム							1									
I4		軒下																

		種別	ダウンライト				高天井照明		防犯灯	街路灯	シーリング	ポーチ灯	ポーチ灯	ブラケット	電球	
			H5	I4	α	I17	L2	M2	O3	P3	Q3	U1	U7	V1	W8	W13
			FDL13W	LED	FDL18W	LED(高天井)	HF700W	HF250W	LED	HF200W	LED	LED	LED	FL20W	60W形電球	60W形電球
		数量	4	37	2	8	36	2	4	4	1	11	5	10	42	6
		ランプ光束	750lm以上	1000lm以上	500lm以上	1500lm以上	28500lm以上	14000lm以上	1,700lm以上	5,000lm以上	3,000lm以上	300lm以上	520lm以上	1000lm以上	700lm以上	700lm以上
		定格消費電力	7W以下	11W以下	10W以下	160W以下	150W以下	90W以下	12.2W以下	50.0W以下	45.0W以下	6.0W以下	10.4W以下	7.4W以下	8.0W以下	8.0W以下
		質量	250g以下	800g以下	1000g以下	9000g以下	2.2kg以下	3.5kg以下	900g以下	1,500g以下	1,500g以下	450g以下	600g以下	1.5kg以下	100g以下	60g以下
		色温度	2700K	5000K	5000K	5000K	5000k	5000K	5000K	5000K	–	5000K	5000K	5000K	–	3000K
		光源色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色
		演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra85以上	Ra73以上	Ra73以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra83以上	–	Ra80以上
		定格電圧	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100V
		1/2ビーム角	40°以上	40°以上	40°以上	40°以上	105°以上	105°以上	–	–	–	–	–	–	–	–
		設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
		調光	非調光	–	–	–	無線調光	–	–	–	調光	–	非調光	非調光	非調光	非調光
		定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	–	–	50/60hz	50/60hz
		給電方式	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		電源位置	内蔵	–	–	–	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	–	–	内蔵	–	内蔵
		口金/埋込寸法	Φ150	φ150	φ100	φ400	–	–	–	E39	–	–	–	G13	E26	E17
		その他	器具交換	器具交換	器具交換 人感センサー付	器具交換	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	器具交換 IP55	器具交換 IP44	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換） IP44	器具交換	器具交換 IP43	器具交換 防雨・防湿型	器具交換 IP23	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）
D27		図工室														
D23		図工準備室														
D23		相談室														
A2		水飲場														
A4		水飲場														
A4		便所														
A2		便所														
D30		普通教室3-1														
D23		普通教室3-1														
D2		普通教室3-1														
A7		普通教室3-1														
D30		3年学習室														
D23		3年学習室														
D2		3年学習室														
A7		3年学習室														
D30		普通教室4-1														
D23		普通教室4-1														
D2		普通教室4-1														
A7		普通教室4-1														
D30		4年学習室														
D23		4年学習室														
D2		4年学習室														
A7		4年学習室														
D30		4年学習室														
W8		廊下													13	
A4	⑲北校舎棟塔屋	塔屋														
D27	㉘屋内運動場1階	控室1														
I17		ステージ				8										
D27		控室2														
L2		アリーナ					36									
D23		器具庫														
I4		ホール		7												
α		ホール			2											
A2		体育館前渡り廊下														
U1		体育館前渡り廊下										11				
A9		体育館外壁														
A5		体育館外壁														
V1		体育館外壁												10		
D27	㉘屋内運動場2階	階段室														
D27		倉庫														
A4	㉙体育器具庫	体育器具庫														
A4	㉚倉庫	倉庫														
B1	㉛資料館	資料館														
W8		資料館													16	
A2		資料館														
A9		資料館														
O3	屋外	外周り							4							
P3		外周り								2						
M2		外周り						2								
I4	㉜クラブハウス	女子トイレ		9												
U7		女子トイレ											2			
I4		多目的トイレ		2												
U7		多目的トイレ											1			
I4		多目的トイレ		1												
I4		男子トイレ		9												
U7		男子トイレ											2			
D23		更衣室(男女共)														
I4		更衣室(男女共)		2												
I4		更衣室(男女共)		2												
D23		備蓄倉庫														
D30		ミーティングルーム														
B2		ミーティングルーム														
I4		軒下		5												

LED照明器具ランプ・製品仕様表【中塩田小学校】

種別	直管ランプ					コンパクト蛍光灯	ベースライト							スクエア照明		非常灯兼用
	A2	A4	A5	A8	B1	C1	D7	D9	D12	D14	D18	D22	D30	F1	F5	G1
	20W形(FL20W)	40W形(FLR40W・HF32W)	20W形(FL20W)	40W形(HF32W)	10W形(FL10W)	FPL36W	40W形(FLR40W蛍光ランプ)	40W形(FLR40Wランプ)	40W形(HF32W蛍光ランプ)	20W形(FL20W蛍灯)	40W形(FLR40W高板灯)	40W形(HF32W蛍灯)	40W形(HF32W蛍灯)	FHP23W埋込スクエア	FCL32・40W(丸型)	HF32W階段非常灯
数量	56	817	4	26	8	232	4	1	12	11	44	60	74	8	2	3
ランプ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,500lm以上	550lm以上	1,500lm以上	1,950lm以上	2,000lm以上	5,000lm以上	1,000lm以上	2,250lm以上	2,500lm以上	5,100lm以上	3000lm以上	3000lm以上	3,000lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	16.2W以下	5.0W以下	10.4W以下	11.5W以下	11.5W以下	28.3W以下	6.3W以下	15.4W以下	14.0W以下	26.7W以下	21.0W以下	45W以下	25.0W以下
質量	150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	100g以下	250g以下	1,500g以下	1,300g以下	2,000g以下	1,200g以下	1,700g以下	2,000g以下	2,300g以下	1.7kg以下	8.0kg以下	5,000g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra82以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra85以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100～242V	AC100-242V	AC100-242V
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	－	－	－
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	－	片側	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	－	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	－	－	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	GY10q-6、GY10q-9	－	－	－	－	－	－	－	□275	φ450	－
その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去のランプ交換（または器具交換）	（本体)ガラス安定器撤去のランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去のランプ交換（または器具交換）	安定器撤去のランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 階段非常灯兼用

種別	ダウンライト						スポットライト		高天井		防犯灯	街路灯	小型シーリングライト	ポーチ灯	電球			
	H3	H5	H6	I1	I9	I11	K7	K8	L3	M5	O4	P4	S1	U5	W1	W5	W7	W17
	60Wダウンライト	FDL18W	FDL18W	FDL18W傾斜天井用	FDL42W	セラメタ150W	FDL27W	ダイクロハロゲン65W	FHT42W	HF400W	パラストレス150W	HF200W	FCL20W	FDL27W	100W電球	40W電球	40W電球	ダイクロハロゲン65W
数量	4	2	68	1	30	2	3	4	8	1	3	2	3	20	2	1	1	8
ランプ光束	400lm以上	750lm以上	750lm以上	550lm以上	4500lm以上	7500lm以上	680lm以上	1300lm以上	14000lm以上	10000lm以上	3000lm以上	4,000lm以上	500lm以上	400lm以上	1500lm以上	400lm以上	400lm以上	250lm以上
定格消費電力	9.0W以下	7W以下	7W以下	10W以下	50W以下	70W以下	10W以下	18W以下	100W以下	57W以下	40W以下	80.0W以下	15.0W以下	10.0W以下	14.5W以下	7.0W以下	7.0W以下	6.0W以下
質量	500g以下	250g以下	250g以下	800g以下	3500g以下	2800g以下	1000g以下	2000g以下	1.9kg以下	4.0kg以下	1.2kg以下	5,000g以下	700g以下	1,000g以下	230g以下	100g以下	100g以下	200g以下
色温度	－	2700K	5000K	2700K	5000K	5000K	2700K	2700K	5000K	5000k	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	3000K	3000K
光源色	電球色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	電球色
演色性	Ra85以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra70以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	－	－	－
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-240V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
設計寿命	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	－	無線調光	非調光	非調光	－	非調光	－	－	非調光	－	非調光	非調光	非調光	－
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電源位置	－	内蔵	内蔵	－	－	－	－	－	内蔵	内蔵	内蔵	－	－	－	内蔵	－	－	－
口金/埋込寸法	φ150	Φ150	Φ150	φ100	φ200	φ200	－	－	－	－	－	E39	－	－	E26	E26	E26	E11
その他	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 傾斜天井用	器具交換	器具交換 調光対応できること	ダクトレールタイプ 器具交換	ダクトレールタイプ 器具交換	器具交換	器具交換 IP55	器具交換 IP44	ランプ交換（または器具交換）IP44	器具交換 防雨型 廊下非常灯兼用	器具交換 防雨型	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）

D18	⑳普通・特別教室棟 南校舎 1F	第1音楽室												2																											
D7		第1音楽室						4																																	
D12		第1音楽室								12																															
D18		第2音楽室												2																											
D22		第2音楽室													3																										
D30		第2音楽室														5																									
D30		音楽準備室														2																									
D22		音楽準備室													1																										
D30		第2理科室														5																									
D22		第2理科室													6																										
D18		第2理科室												2																											
D30		理科準備室														2																									
D22		理科準備室													1																										
D30		第1理科室														6																									
D22		第1理科室													3																										
D18		第1理科室												2																											
B1		水呑場・トイレ					2																																		
A2		水呑場・トイレ	2																																						
A4		水呑場・トイレ		3																																					
A2		暗室	1																																						
W5		暗室																																						1	
A4		食楽器具庫		1																																					
A4		階段1		1																																					
A4		階段2		1																																					
A2		廊下	10																																						
D22		廊下													1																										
A4	㉙普通・特別教室棟 南校舎 2F	まなびの教室		40																																					
A4		まなびの教室		2																																					
A4		南多目的室		14																																					
D30		普通教室(5-1)-(5-3)														9																									
D22		普通教室(5-1)-(5-3)													18																										
D18		普通教室(5-1)-(5-3)												6																											
D30		5年多目的室														3																									
D22		5年多目的室													6																										
D18		5年多目的室												2																											
B1		水呑場・トイレ					2																																		
A2		水呑場・トイレ	2																																						
A4		水呑場・トイレ		3																																					
A2		廊下	10																																						
D30	⑲普通教室棟 中央校舎 1F	普通教室2-3														6																									
D22		普通教室2-3													3																										
D18		普通教室2-3												2																											
D30		普通教室2-2														6																									
D22		普通教室2-2													3																										
D18		普通教室2-2												2																											
B1		水呑場・トイレ					2																																		
A2		水呑場・トイレ	2																																						
A4		水呑場・トイレ		3																																					
A2		廊下	10																																						
D30	⑲普通教室棟 中央校舎 1F	普通教室2-3														6																									
D22		普通教室2-3													3																										
D18		普通教室2-3												2																											
D30		普通教室2-2														6																									
D22		普通教室2-2													3																										
D18		普通教室2-2												2																											
B1		水呑場・トイレ					2																																		
A2		水呑場・トイレ	2																																						
A4		水呑場・トイレ		3																																					
D18		普通教室2-1												2																											
A4		普通教室2-1		18																																					
D30		たいよう2														6																									
D22		たいよう2													3																										
D18		たいよう2												2																											
H6		たいよう1																																							
A4		たいよう1		18																																					
A4		たいよう1		2																																					
A8		たいよう1				2																																			
A4		ポンプ室		4																																					
A2		教具室	1																																						
D9		教具室							1																																
D14		階段(2か所共)									2																														
A4		階段(2か所共)		2																																					
D14		廊下(1、2階共)									9																														
A4		廊下(1、2階共)		12																																					
C1		渡り廊下						6																																	
D30	⑱普通教室棟 中央校舎 2F	普通教室(4-3)-(4-1)														24																									
D22		普通教室(4-3)-(4-1)													12																										
D18		普通教室(4-3)-(4-1)												8																											
B1		水呑場・トイレ					2																																		
A2		水呑場・トイレ	2																																						
A4		水呑場・トイレ		3																																					
A4		児童会室		4																																					
A4		児童会室		2																																					
A2		児童会室	1																																						
A4		会議室		36																																					
A4		会議室		4																																					
C1		渡り廊下						6																																	
A4	㉗普通教室棟 北校舎 1F	普通教室(1-3)-(あおぞら2)		90																																					
D18		普通教室(1-3)-(あおぞら2)												10																											
A4		女子更衣室		4																																					
A4		倉庫		2																																					
A4		給食受入室		16																																					
H5		デン																																							
A4		男子トイレ		3																																					
H6		男子トイレ																																							
A4		男子トイレ		1																																					
F5		男子トイレ																																							
A4		女子トイレ		3																																					
H6		女子トイレ																																							
A4		女子トイレ		1																																					
H6		多目的トイレ																																							
A2		多目的トイレ	1																																						
F1		多目的トイレ																																							
H6		多目的トイレ																																							
A4		倉庫		2																																					
H6		デン																																							
C1		廊下(渡り廊下共)						30																																	
A4	㉗普通教室棟 北校舎 2F	普通教室(3-3)-3.4年学習室		90																																					
A8		普通教室(3-3)-3.4年学習室				10																																			
H6		デン																																							
A4		教具室		6																																					
H5		デン																																							
A4		男子トイレ		2																																					
H6		男子トイレ																																							
A4		男子トイレ		1																																					
F5		男子トイレ																																							
A4		女子トイレ		3																																					
H6		女子トイレ																																							
A4		女子トイレ		1																																					
H6		多目的トイレ																																							
A2		多目的トイレ	1																																						
F1		多目的トイレ																																							
H6		多目的トイレ																																							
H6		デン																																							
C1		廊下						24																																	
G1		階段(2か所共)																																							
A2	㉖普通教室棟 東校舎 1F	庁務員室	1																																						
A4		庁務員室		12																																					
A4		あおぞら1		18																																					
H6		あおぞら1																																							
A8		あおぞら1				2																																			
A4		倉庫		2																																					
F1		和室																																							
A2		和室	5																																						
H6		手洗・シャワー・脱衣室																																							

LED照明器具ランプ・製品仕様表【中塩田小学校】

種別			直管ランプ					コンパクト蛍光灯	ベースライト						スクエア照明		非常灯兼用	ダウンライト						スポットライト		高天井		防犯灯	街路灯	小型シーリングライト	ポーチ灯	電球			
			A2	A4	A5	A8	B1	C1	D7	D9	D12	D14	D18	D22	D30	F1	F5	G1	H3	H5	H6	I1	I9	I11	K7	K8	L3	M5	O4	P4	S1	U5	W1	W5	W7	W17
			20W形(FL20W)	40W形(FL40SW・HF32W)	20W形(FL20W)	40W形(HF32W)	10W形(FL10W)	FPL36W	40W形(FL40SW定格ラプ)	40W形(FL40SWトラプ)	40W形(HF32W定格ラプ)	20W形(FL20W直付)	40W形(FL40SW高板付)	40W形(HF32W直付)	40W形(HF32W直付)	FHP23W埋込スクエア	FCL32/40W(丸型)	HF32W階段非常灯	60Wダウンライト	FDL18W	FDL18W	FDL18W傾斜天井用	FDL42W	セラメタ150W	FDL27W	ダイクロハロゲン65W	FHT42W	HF400W	パラストレス150W	HF200W	FCL20W	FDL27W	100W電球	40W電球	40W電球	ダイクロハロゲン65W
		数量	56	817	4	26	8	232	4	1	12	11	44	60	74	8	2	3	4	2	68	1	30	2	3	4	8	1	3	2	3	20	2	1	1	8
		ランプ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,500lm以上	550lm以上	1,500lm以上	1,950lm以上	2,000lm以上	5,000lm以上	1,000lm以上	2,250lm以上	2,500lm以上	5,100lm以上	3000lm以上	3000lm以上	3,000lm以上	400lm以上	750lm以上	750lm以上	550lm以上	4500lm以上	7500lm以上	680lm以上	1300lm以上	14000lm以上	10000lm以上	3000lm以上	4,000lm以上	500lm以上	400lm以上	1500lm以上	400lm以上	400lm以上	250lm以上
		定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	16.2W以下	5.0W以下	10.4W以下	11.5W以下	11.5W以下	28.3W以下	6.3W以下	15.4W以下	14.0W以下	26.7W以下	21.0W以下	45W以下	25.0W以下	9.0W以下	7W以下	7W以下	10W以下	50W以下	70W以下	10W以下	18W以下	100W以下	57W以下	40W以下	80.0W以下	15.0W以下	10.0W以下	14.5W以下	7.0W以下	7.0W以下	6.0W以下
		質量	150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	100g以下	250g以下	1,500g以下	1,300g以下	2,000g以下	1,200g以下	1,700g以下	2,000g以下	2,300g以下	1.7kg以下	8.0kg以下	5.000g以下	500g以下	250g以下	250g以下	800g以下	3500g以下	2800g以下	1000g以下	2000g以下	1.9kg以下	4.0kg以下	1.2kg以下	5,000g以下	700g以下	1,000g以下	230g以下	100g以下	100g以下	200g以下
		色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	–	2700K	5000K	2700K	5000K	5000K	2700K	2700K	5000K	5000k	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	3000K	3000K
		光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色
		演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra82以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra70以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	–	–	–
		定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100～242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-240V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
		設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
		調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–	–	–	非調光	非調光	非調光	非調光	–	無線調光	非調光	非調光	–	非調光	–	–	非調光	–	非調光	非調光	非調光	–
		定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
		給電方式	片側	片側	片側	片側	–	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	内蔵	–	内蔵	内蔵	–	–	–	–	–	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	–	内蔵	–	–	–
		口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	GY10q-6、GY10q-9	–	–	–	–	–	–	–	□275	φ450	–	φ150	Φ150	Φ150	φ100	φ200	φ200	–	–	–	–	–	E39	–	–	E26	E26	E26	E11
		その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去のランプ交換（または器具交換）	（本体)ガラス安定器撤去のランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去のランプ交換（または器具交換）	安定器撤去のランプ交換（または器具交換）	安定器撤去のランプ交換（または器具交換）	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 開段非常灯兼用	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 傾斜天井用	器具交換	器具交換 調光対応できること	ダクトレールタイプ 器具交換	ダクトレールタイプ 器具交換	器具交換	器具交換 IP55	器具交換 IP44	ランプ交換（または器具交換）IP44	器具交換 防雨型 廊下非常灯兼用	器具交換 防雨型	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）
A2		手洗・シャワー・脱衣室	1																																	
W7		手洗・シャワー・脱衣室																																	1	
H6		保健室																			3															
A4		保健室		24																																
A4		倉庫		1																																
A4		相談室		14																																
A2		相談室	1																																	
F1		多目的トイレ														1																				
A2		多目的トイレ	1																																	
H6		玄関																			1															
F1		玄関														1																				
H6		トイレ																			3															
A4		トイレ		4																																
A4		トイレ		4																																
H6		ホール																			1															
A4		ホール		1																																
H6		廊下																			1															
C1		廊下						15																												
S1		廊下																													1					
A4	㉓普通教室棟 東校舎 2F	6年多目的室・児童会室		18																																
A8		6年多目的室・児童会室				2																														
A4		普通教室(6-3)-(6-1)		54																																
A8		普通教室(6-3)-(6-1)				6																														
H6		東多目的室																			3															
C1		東多目的室						40																												
F1		多目的トイレ														1																				
A2		多目的トイレ	1																																	
H6		トイレ																			7															
A4		トイレ		3																																
A4		トイレ		3																																
C1		廊下						12																												
S1		廊下																													1					
G1		階段																1																		
D18	㉔管理棟 1F	図工室											2																							
A4		図工室		24																																
A4		図工準備室		2																																
A4		前室		1																																
C1		校長室						27																												
A4		事務倉庫		2																																
A4		事務室		1																																
A2		事務室	1																																	
A4		事務室		18																																
A4		印刷・休養室		18																																
A2		印刷・休養室	1																																	
A4		職員室		30																																
A4		倉庫		2																																
H6		トイレ																			4															
A2		トイレ	2																																	
A4		トイレ		2																																
A4		更衣室		5																																
A2		更衣室	2																																	
C1		廊下						3																												
H6		廊下																			3															
S1		廊下																													1					
C1		ホール						9																												
H6		来賓玄関																			4															
A4	㉕管理棟 2F	調理室兼家庭科室		30																																
A8		調理室件家庭科室				2																														
A4		放送室・スタジオ		1																																
A4		放送室・スタジオ		6																																
H3		放送室・スタジオ																	4																	
A4		放送室・スタジオ		12																																
W17		放送室・スタジオ																																		8
A4		図書館		54																																
A2		図書館	1																																	
A4		視聴覚室		24																																
A8		視聴覚室				2																														
H6		トイレ																			3															
A4		トイレ		4																																
A4		トイレ		1																																
A2		トイレ	1																																	
A4		図書倉庫		6																																
H6		廊下																			4															
C1		渡り廊下						3																												
F1	㉗昇降口棟 1F	多目的トイレ														1																				
A2		多目的トイレ	1																																	
I9		児童昇降口																					30													
C1		児童昇降口						18																												
K7		児童昇降口																							3											
C1	㉗昇降口棟 2F	廊下						18																												
I11		吹抜																						2												
F1		多目的トイレ														1																				
A2		多目的トイレ	1																																	
C1	㉛ランチルーム棟	ランチルーム						3																												
K8		ランチルーム																								4										
L3		ランチルーム																									8									
H6		外壁																			5															
C1		周辺渡り廊下等						12																												
I1		周辺渡り廊下等																				1														
C1		周辺渡り廊下等						6																												
A5	㉜倉庫横 渡り廊下	倉庫横渡り廊下			2																															
A5	㉝体育館横 渡り廊下	体育館横渡り廊下			2																															
A4	㉞東校舎外 便所（男女共）	外トイレ		3																																
A2		外トイレ	2																																	
H6		外トイレ																			3															
A4	㉟プールポンプ室	プールポンプ室		1																																
A2	㊱倉庫	倉庫	1																																	
A4		倉庫		2																																
W1		倉庫																															1			
A4	㊲郷土資料室	郷土資料室		12																																
U5	外回り	外回り																														20				
H6		外回り																			1															
W1		外回り																															1			
M5		外回り																										1								
O4		外回り																											3							
P4		外回り																												2						
A4	児童クラブ	こども館2		18																																
D18		こども館2											2																							
A4		児童クラブ1		12																																
D30		児童クラブ1													3																					
D30		女子便所													1																					
A4		男子便所		2																																
A4		児童クラブ2		12																																
D30		児童クラブ2													2																					
A4		こども館倉庫		16																																
F5		こども館倉庫															1																			
A2		こども館倉庫	1																																	

LED照明器具ランプ・製品仕様表【浦里小学校】

種別	直管ランプ			ベースライト				ダウンライト	スポットライト	高天井照明	防犯灯		小型シーリングライト	ポーチ灯	ブラケット
	A2	A4	A8	D13	D18	D22	D30	H5	K1	L2	O2	O3	S2	U3	V2
	20W形（FL20W）	40W形（FLR40W・HF32W）	40W形（HF32W）	20W形（FL20W直付）	40W形（FLR40W黒板灯）	40W形（HF32W直付）	40W形（HF32W直付）	FDL18W	40Wスポットライト	HF700W	60W防犯センサーライト	FL20W	FCL40W	FDL27W	FL20W
数量	5	188	2	1	16	43	71	6	7	24	1	5	5	2	3
ﾗﾝﾌﾟ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,250lm以上	2,500lm以上	5,100lm以上	750lm以上	1000lm以上	28500lm以上	2,400lm以上	1,700lm以上	1,200lm以上	450lm以上	1,000lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	16.2W以下	6.3W以下	15.4W以下	14.0W以下	26.7W以下	7W以下	12.0W以下	150W以下	30.0W以下	12.2W以下	10.0W以下	10.0W以下	20.0W以下
質量	150g以下	250g以下	360g以下	1,200g以下	1,700g以下	2,000g以下	2,300g以下	250g以下	2.0kg以下	2.2kg以下	1,000g以下	900g以下	2,000g以下	1,000g以下	4,000g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K	3000k	5000k	－	5000K	5000K	2700K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	昼白色	－	昼白色	昼白色	電球色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra75以上	－	Ra85以上	Ra83以上	－	－
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	40,000時間以上	60,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	無線調光	－	－	非調光	－	－
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	－	内蔵	－	内蔵	－	－	－
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	－	－	－	－	Φ150	－	－	－	－	－	－	－
その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変 安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 防雨型 フランジタイプ	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	AC式 器具交換 IP44	器具交換 IP44	器具交換	器具交換 防雨型 人感センサー付	器具交換 防雨型

A4	⑥南校舎1階	放送室		2													
A4		事務室前		2													
A4		事務室		6													
D30		校長室					6										
D30		職員室					12										
D30		調理室					6										
D22		調理室				3											
D18		調理室			2												
D30		1年教室					6										
D22		1年教室				3											
D18		1年教室			2												
D30		2年教室					9										
D18		2年教室			2												
D30		保健室					7										
D22		保健室				3											
A4		階段下倉庫		1													
A4		廊下		6													
A4		廊下		2													
A4		手洗い場		4													
D30	⑥南校舎2階	6年教室					6										
D22		6年教室				3											
D18		6年教室			2												
D30		5年教室					6										
D22		5年教室				3											
D18		5年教室			2												
D30		4年教室					6										
D22		4年教室				3											
D18		4年教室			2												
D30		3年教室					6										
D22		3年教室				3											
D18		3年教室			2												
D22		広間（資料室）				21											
A4		廊下		6													
A2		階段（広間側）	1														
A4	③中央廊下棟	廊下		1													
A4		廊下		8													
A4		廊下		2													
A2		廊下	1														
D13		廊下			1												
K1		廊下							4								
D30		庁務員室					1										
A4		庁務員室		1													
A4		女子WC		2													
A4		男子WC		2													
A4		更衣室		2													
A4		更衣室		2													
A4		倉庫		6													
A4	⑮図書館棟	音楽室		24													
D18		音楽室			2												
A4		器具庫		3													
A4		まなびの教室		24													
A4		図書館		24													
A2		渡り廊下	3														

LED照明器具ランプ・製品仕様表【浦里小学校】

種別	直管ランプ			ベースライト				ダウンライト	スポットライト	高天井照明	防犯灯		小型シーリングライト	ポーチ灯	ブラケット
	A2	A4	A8	D13	D18	D22	D30	H5	K1	L2	O2	O3	S2	U3	V2
	20W形（FL20W）	40W形（FLR40W・HF32W）	40W形（HF32W）	20W形（FL20W直付）	40W形（FLR40W黒板灯）	40W形（HF32W直付）	40W形（HF32W直付）	FDL18W	40Wスポットライト	HF700W	60W防犯センサーライト	FL20W	FCL40W	FDL27W	FL20W
数量	5	188	2	1	16	43	71	6	7	24	1	5	5	2	3
ﾗﾝﾌﾟ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,250lm以上	2,500lm以上	5,100lm以上	750lm以上	1000lm以上	28500lm以上	2,400lm以上	1,700lm以上	1,200lm以上	450lm以上	1,000lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	16.2W以下	6.3W以下	15.4W以下	14.0W以下	26.7W以下	7W以下	12.0W以下	150W以下	30.0W以下	12.2W以下	10.0W以下	10.0W以下	20.0W以下
質量	150g以下	250g以下	360g以下	1,200g以下	1,700g以下	2,000g以下	2,300g以下	250g以下	2.0kg以下	2.2kg以下	1,000g以下	900g以下	2,000g以下	1,000g以下	4,000g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K	3000k	5000k	－	5000K	5000K	2700K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	昼白色	－	昼白色	昼白色	電球色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra75以上	－	Ra85以上	Ra83以上	－	－
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	40,000時間以上	60,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	無線調光	－	－	非調光	－	－
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	－	内蔵	－	内蔵	－	－	－
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	－	－	－	－	Φ150	－	－	－	－	－	－	－
その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変 安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 防雨型 フランジタイプ	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	AC式 器具交換 IP44	器具交換 IP44	器具交換	器具交換 防雨型 人感センサー付	器具交換 防雨型

V2		外壁															1
A4	⑰⑱特別教室棟	渡り廊下		2													
A4		廊下		2													
A4		相談室		16													
A4		理科準備室		8													
A4		理科室		18													
A8		理科室			2												
O2	⑤屋内運動場	体育用器具庫										1					
L2		アリーナ									24						
S2		控室1												1			
A4		ステージ		8													
S2		ステージ												2			
K1		ステージ							3								
S2		ステージ												1			
S2		控室2												1			
D22	外回り	実験実習地				1											
H5		⑯外WC						6									
U3		⑯外WC													2		
O3		外回り										2					
V2		外回り														2	
O3		外回り										2					
O3		外回り										1					
A4	⑬給食受入室	給食受入室		4													

LED照明器具ランプ・製品仕様表【川西小学校】

種別	直管ランプ				ベースライト	ダウンライト			高天井照明	ポーチ灯	ブラケット		電球
	A2	A4	A5	A7	D26	I3	I4	I16	L2	U7	V1	V2	W11
	20W形（FL20W）	40W形（FLR40W・HF32W）	20W形（FL20W）	40W形（FLR40W）	40W形（FLR40W直付）	LED	LED	LED（高天井）	HF700W	LED	LED	LED人感	60W電球
数量	48	532	7	32	15	4	20	7	36	5	7	1	2
ﾗﾝﾌﾟ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	4,000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	12000lm以上	28500lm以上	520lm以上	1000lm以上	1,000lm以上	700lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	13.0W以下	21.2W以下	11W以下	11W以下	120W以下	150W以下	10.4W以下	7.4W以下	20.0W以下	10.0W以下
質量	150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	2,000g以下	800g以下	800g以下	9000g以下	2.2kg以下	600g以下	1.5kg以下	4,000g以下	100g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000k	5000K	5000K	5000K	–
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色
演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra75以上	Ra80以上	Ra83以上	–	–
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–	–	–	無線調光	非調光	非調光	–	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	–	–	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	–	内蔵	–	内蔵	–	–
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	–	φ100	φ150	φ400	–	–	G13	–	E26
その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	〈本体〉ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	器具交換 防雨・防湿型	器具交換 IP23	器具交換 防雨型	ランプ交換（または器具交換）

A4	⑮教室棟1階	給食受入室		6										
A4		昇降口		6										
A4		1年2組		12										
A4		1年2組		3										
A4		1年2組		2										
A7		1年2組				2								
A4		1年1組		12										
A4		1年1組		3										
A4		1年1組		2										
A7		1年1組				2								
A4		特支教室（たいよう1）		6										
A4		特支教室（たいよう1）		6										
A4		特支教室（たいよう1）		3										
A4		特支教室（たいよう1）		2										
A7		特支教室（たいよう1）				2								
W11		東物置												1
A4		機械室		2										
A4		ポンプ室		1										
A4		洗面室水飲み場		2										
A2		階段（昇降口前）	1											
A4		理科室		36										
A7		理科室				2								
A4		理科準備室		6										
A4		家庭科室		48										
A7		家庭科室				2								
A4		家庭科準備室		6										
A2		階段（家庭科室前）	1											
W11		西物置												1
A4		西物置		1										
A4		洗面室水飲み場		2										
A4		資料室		2										
A4		廊下		5										
A2		廊下	13											
A4	⑮教室棟2階	3年2組		12										
A4		3年2組		3										
A4		3年2組		2										
A7		3年2組				2								
A4		3年1組		12										
A4		3年1組		3										
A4		3年1組		2										
A7		3年1組				2								
A4		特支教室（たいよう3）		12										
A4		特支教室（たいよう3）		3										
A4		特支教室（たいよう3）		2										
A7		特支教室（たいよう3）				2								
A4		2年1組		12										
A4		2年1組		3										
A4		2年1組		2										
A7		2年1組				2								
A2		階段（3年1組前）	1											
A4		資料室		2										

LED照明器具ランプ・製品仕様表【川西小学校】

種別	直管ランプ				ベースライト	ダウンライト			高天井照明	ポーチ灯	ブラケット		電球
	A2	A4	A5	A7	D26	I3	I4	I16	L2	U7	V1	V2	W11
	20W形（FL20W）	40W形（FLR40W・HF32W）	20W形（FL20W）	40W形（FLR40W）	40W形（FLR40W直付）	LED	LED	LED（高天井）	HF700W	LED	LED	LED人感	60W電球
数量	48	532	7	32	15	4	20	7	36	5	7	1	2
ﾗﾝﾌﾟ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	4,000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	12000lm以上	28500lm以上	520lm以上	1000lm以上	1,000lm以上	700lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	13.0W以下	21.2W以下	11W以下	11W以下	120W以下	150W以下	10.4W以下	7.4W以下	20.0W以下	10.0W以下
質量	150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	2,000g以下	800g以下	800g以下	9000g以下	2.2kg以下	600g以下	1.5kg以下	4,000g以下	100g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000k	5000K	5000K	5000K	–
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色
演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra75以上	Ra80以上	Ra83以上	–	–
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–	–	–	無線調光	非調光	非調光	–	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	–	–	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	–	内蔵	–	内蔵	–	–
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	–	φ100	φ150	φ400	–	–	G13	–	E26
その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	〈本体〉ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	器具交換 防雨・防湿型	器具交換 IP23	器具交換 防雨型	ランプ交換（または器具交換）

A4		洗面室水飲み場		2										
A4		特支教室（にこにこルーム）		12										
A4		特支教室（たいよう2）		24										
A4		図工室		36										
A4		図工準備室		6										
A2		前室	1											
A4		多目的室（3学年少人数教室）		36										
A7		多目的室（3学年少人数教室）				2								
A2		階段（図工室前）	1											
A4		洗面室水飲み場		2										
A2		廊下	13											
A4	⑮教室棟3階	6年2組		12										
A4		6年2組		3										
A4		6年2組		2										
A7		6年2組				2								
A4		6年1組		12										
A4		6年1組		3										
A4		6年1組		2										
A7		6年1組				2								
A4		5年2組		12										
A4		5年2組		3										
A4		5年2組		2										
A7		5年2組				2								
A4		5年1組		12										
A4		5年1組		3										
A4		5年1組		2										
A7		5年1組				2								
A4		資料室		2										
A4		女子更衣室		2										
A4		洗面室水飲み場		2										
A4		4年1組		36										
A4		4学年少人数教室		12										
A4		4学年少人数教室		3										
A4		4学年少人数教室		2										
A7		4学年少人数教室				2								
A4		児童会室資料室		12										
A4		児童会室資料室		3										
A4		児童会室資料室		2										
A7		児童会室資料室				2								
A4		洗面室水飲み場		2										
A2		廊下	15											
A2	⑱屋内運動場	渡り廊下（体育館前）	2											
I4		エントランスホール						6						
I4		洗面室（男子）						2						
U7		洗面室（男子）									2			
I4		男子WC						2						
I3		男子WC					2							
I4		多目的WC						2						
U7		多目的WC									1			
I4		洗面室（女子）						2						
U7		洗面室（女子）									2			

LED照明器具ランプ・製品仕様表【川西小学校】

種別	直管ランプ				ベースライト	ダウンライト			高天井照明	ポーチ灯	ブラケット		電球
	A2	A4	A5	A7	D26	I3	I4	I16	L2	U7	V1	V2	W11
	20W形（FL20W）	40W形（FLR40W・HF32W）	20W形（FL20W）	40W形（FLR40W）	40W形（FLR40W直付）	LED	LED	LED（高天井）	HF700W	LED	LED	LED人感	60W電球
数量	48	532	7	32	15	4	20	7	36	5	7	1	2
ﾗﾝﾌﾟ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	4,000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	12000lm以上	28500lm以上	520lm以上	1000lm以上	1,000lm以上	700lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	13.0W以下	21.2W以下	11W以下	11W以下	120W以下	150W以下	10.4W以下	7.4W以下	20.0W以下	10.0W以下
質量	150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	2,000g以下	800g以下	800g以下	9000g以下	2.2kg以下	600g以下	1.5kg以下	4,000g以下	100g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000k	5000K	5000K	5000K	–
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色
演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra75以上	Ra80以上	Ra83以上	–	–
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–	–	–	無線調光	非調光	非調光	–	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	–	–	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	–	内蔵	–	内蔵	–	–
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	–	φ100	φ150	φ400	–	–	G13	–	E26
その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	〈本体〉ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	器具交換 防雨・防湿型	器具交換 IP23	器具交換 防雨型	ランプ交換（または器具交換）

I4		女子WC						2						
I3		女子WC					2							
I4		外女子WC						2						
A5		外女子WC			2									
V1		外女子WC										2		
I4		外男子WC						2						
A5		外男子WC			1									
V1		外男子WC										1		
D26		器具庫					12							
D26		防災資材庫					3							
L2		アリーナ								36				
A4		控室1		3										
I16		ステージ							7					
A4		控室2		3										
A5		体育館壁面			4									
V1		体育館壁面										4		
A4		控室1		8										
A4		控室2		8										
A4	外回り	⑰倉庫		2										
V2		外回り											1	

LED照明器具ランプ・製品仕様表【長小学校】

種別			直管ランプ						ベースライト				スクエア照明	ダウンライト		スポットライト	高天井照明		防犯灯	街路灯	シーリング	キッチン灯	ブラケット	電球	
			A2	A4	A5	A8	A9	A10	D4	D6	D26	D29	F1	H6	I2	K3	L2	M3	O1	P2	Q7	R2	V1	W9	W14
			20W形(FL20W)	40W形(FLR40W･HF32W)	20W形(FL20W)	40W形(HF32W)	110W形(FLR110W)	110W形(FLR110W)	40W形(FLR40W防雨・防湿型)	40W形(HF32W防雨・防湿型)	40W形(FLR40W直付)	40W形(HF32W直付)	FCL30W埋込スクエア	FDL13W	LED傾斜天井用	85Wスポットライト	HF700W	LED高天井	LED防犯センサーライト	HF100W	FCL30/40W	FL15W	FL20W	60W電球	100W電球
数量			86	470	2	28	8	3	13	4	1	8	2	10	2	5	20	1	7	3	1	1	2	1	13
ﾗﾝﾌﾟ光束			1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,500lm以上	4,500lm以上	4,500lm以上	4,000lm以上	5,200lm以上	4,000lm以上	5,100lm以上	3000lm以上	750lm以上	650lm以上	1000lm以上	28500lm以上	10000lm以上	1,200lm以上	2,000lm以上	2,000lm以上	800lm以上	1000lm以上	700lm以上	1200lm以上
定格消費電力			6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	16.2W以下	25.0W以下	30.0W以下	25.2W以下	33.0W以下	21.2W以下	26.7W以下	21.0W以下	7W以下	9W以下	25W以下	150W以下	90W以下	15.7W以下	50.0W以下	40.0W以下	18.0W以下	7.4W以下	10.0W以下	14.5W以下
質量			150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	600g以下	700g以下	2,300g以下	2,300g以下	2,000g以下	2,000g以下	1.7kg以下	250g以下	600g以下	800g以下	2.2kg以下	5.0kg以下	900g以下	4,000g以下	4,000g以下	900g以下	1.5kg以下	100g以下	300g以下
色温度			5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	3000K	5000k	5000K	1K	5000K	–	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色			昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	昼光色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性			Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra75以上	Ra75以上	–	–	Ra80以上	Ra83以上	Ra83以上	–	Ra80以上
定格電圧			AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100～242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	–	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100V
設計寿命			40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上
調光			非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–	非調光	非調光	非調光	無線調光	–	–	–	–	–	非調光	非調光	非調光
定格周波数			50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	–	50/60hz	50/60hz
給電方式			片側	片側	片側	片側	片側	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電源位置			内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	–	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	–	–	内蔵	–	内蔵
口金/埋込寸法			G13	G13	G13	G13	R17d	R17d	–	–	–	–	口275	Φ150	φ100	–	–	φ400	–	E26	–	–	G13	E26	E26
その他			安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	（本体）ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換IP23	器具交換IP23	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	ダクトレールタイプ器具交換白筐体	器具交換眩しさの対策を取った照明器具であること破損防止用のガードを設置すること調光対応出来ること	器具交換	AC式器具交換IP44	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）防水タイプ	器具交換ペンダントタイプ	器具交換	器具交換IP23	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）
A4	⑫⑬管理教室・特別教室棟1階	昇降口1		6																					
A4		教員室		4																					
D6		給食室								4															
D26		給食室									1														
H6		給食室												7											
A2		給食室	3																						
A2		給食室	1																						
R2		給食室																				1			
A2		給食室	2																						
D4		給食室							8																
D4		給食室							5																
A2		プレイルーム	11																						
A4		保健室		12																					
W9		保健室																						1	
A4		保健室		2																					
A2		昇降口2	6																						
A2		便所	6																						
A4		資料室		12																					
A10		資料室						1																	
A4		普通教室(1-1)		18																					
A8		普通教室(1-1)				2																			
A4		普通教室(2-1)		18																					
A8		普通教室(2-1)				2																			
A4		特支教室(仲よし1組)		18																					
A8		特支教室(仲よし1組)				2																			
A4		相談室(まなびの教室・ことばの教室)		12																					
A8		相談室(まなびの教室・ことばの教室)				2																			
A4		図工準備室		4																					
A4		図工室		18																					
A8		図工室				2																			
A2		階段室B	2																						
A2		階段室A	3																						
O1		屋外																	1						
W14	⑫⑬管理教室・特別教室棟2階	昇降口																							10
F1		昇降口											2												
A4		職員WC		2																					
H6		職員WC												3											
A2		更衣室	2																						
Q7		和室																			1				
A4		廊下		1																					
A2		廊下	11																						
A4		職員室		28																					
A2		事務室	1																						
A4		事務室		6																					
D29		校長室										8													
A4		便所		6																					
A4		普通教室(3-1)		18																					
A8		普通教室(3-1)				2																			
A4		学年室		18																					
A8		学年室				2																			
A4		普通教室(4-1)		18																					
A8		普通教室(4-1)				2																			
A4		特支教室(仲よし2組)		18																					
A10		特支教室(仲よし2組)						1																	
A4		教員室		4																					
A4		理科準備室		4																					
A4		理科室		26																					
A8		理科室				2																			
A2		階段B	2																						
A2		階段A	2																						
A2		外壁	2																						
A4	⑫⑬管理教室・特別教室棟3階	図書館		32																					
A4		放送室		6																					
A4		スタジオ		4																					
A4		家庭科室		24																					
A8		家庭科室				2																			
A4		家庭科室		1																					
A2		便所	6																						
A4		普通教室(5-1)		18																					
A8		普通教室(5-1)				2																			
A4		児童会館		12																					
A10		児童会館						1																	
A4		普通教室(6-1)		18																					
A8		普通教室(6-1)				2																			
A4		会議室		18																					
A8		会議室				2																			
A4		教員室		4																					
A4		音楽準備室		4																					
A2		音楽室前室	1																						
A4		音楽室		25																					
A8		音楽室				2																			
A2		階段室B	2																						
A2		廊下	10																						
A2		階段室A	2																						
I2	⑭屋内運動場	軒下													2										
A4		ホール		4																					
A2		ホール	1																						
A2		物置	1																						
M3		階段																1							
A4		男子更衣室		2																					
A2		男子便所	1																						
A2		男子便所	2																						
A2		女子便所	1																						
A2		女子便所	2																						
A4		女子更衣室		2																					
A2		掃除用具入	1																						
A4		用具室A		4																					
L2		アリーナ															20								
A4		放送室控室		8																					
A9		ステージ					8																		
K3		ステージ														5									
A2		用具室B	1																						
A4		用具室B		4																					
A4	⑯プール付属室	男子更衣室		2																					
A4		男子便所		1																					
A4		女子便所		1																					
A4		女子更衣室		2																					
A4		機械室		1																					
A2		器具室	1																						
O1		外周り																	6						
W14		外周り																							3
P2		外周り																		3					
A5		外周り			2																				
V1		外周り																					2		

LED照明器具ランプ・製品仕様表【侍陽小学校】

種別			直管ランプ						コンパクト蛍光灯		ベースライト				非常灯兼用	ダウンライト				ユニバーサルダウンライト		スポットライト		高天井照明		防犯灯		シーリング	ポーチ灯	街路灯	ブラケット	電球			
			A2	A4	A5	A8	A9	B2	C1	C3	D5	D16	D22	D30	G1	H1	H5	H6	I8	J1	J2	K8	K10	L2	M1	O1	O4	Q2	U4	P4	V1	W4	W9	W12	W15
			20W形（FL20W）	40W形（FLR40W・HF32W）	20W形（FL20W）	40W形（HF32W）	110W形（FLR110W）	15W形（FL15W）	FPL36W	FHP45W	40W形（HF32W型・防湿型）	20W形（FL20W直付）	40W形（HF32W直付）	40W形（HF32W直付）	FLR40W階段非常灯	LED	FDL13W	FDL13W	FHT42W	LED	LED	FHT42W	ダイクロハロゲン130W	HF700W	HF400w	40W防犯センサーライト	パラストレス150W	FCL40W	60Wポーチ灯	HF250W	FL20W	40W電球	60W電球	60W電球	100W電球
数量			30	409	7	26	8	1	100	72	19	3	2	6	1	91	5	6	12	8	4	10	5	32	8	2	1	1	2	1	7	8	6	4	12
ランプ光束			1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,500lm以上	4,500lm以上	700lm以上	1,500lm以上	2,200lm以上	5,200lm以上	2,000lm以上	2,500lm以上	5,100lm以上	3,000lm以上	400lm以上	750lm以上	750lm以上	3300lm以上	1600lm以上	1600lm以上	1300lm以上	2500lm以上	28500lm以上	15000lm以上	1,200lm以上	3000lm以上	3300lm以上	400lm以上	4,000lm以上	1000lm以上	300lm以上	700lm以上	800lm以上	1000lm以上
定格消費電力			6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	16.2W以下	25.0W以下	6.0W以下	10.4W以下	15.2W以下	33.0W以下	12.7W以下	14.0W以下	26.7W以下	25.0W以下	10.0W以下	7W以下	7W以下	35W以下	20W以下	20W以下	18W以下	45W以下	150W以下	83.5W以下	15.7W以下	40W以下	35.0W以下	10.0W以下	80.0W以下	7.4W以下	7.5W以下	10.0W以下	8.0W以下	15.0W以下
質量			150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	600g以下	100g以下	250g以下	310g以下	3,500g以下	1,400g以下	2,000g以下	2,300g以下	5,000g以下	400g以下	250g以下	250g以下	3000g以下	2000g以下	2000g以下	2000g以下	900g以下	2.2kg以下	2.0kg以下	900g以下	1.2kg以下	1.5kg以下	800g以下	5,000g以下	1.5kg以下	300g以下	100g以下	60g以下	600g以下
色温度			5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K	5000K	5000K	5000K	4000K	2700K	5000K	5000k	5000k	1K	5000K	–	5000K	5000K	5000K	–	5000K	3000K	–
光源色			昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	白色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼光色	昼白色	昼光色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	電球色	電球色
演色性			Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra82以上	Ra82以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra75以上	Ra75以上	–	Ra75以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra70以上	Ra83以上	Ra83以上	–	Ra80以上	Ra80以上
定格電圧			AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100~242V	AC100V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
設計寿命			40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40,000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	–	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光			非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–	非調光	非調光	非調光	無線調光	–	–	非調光	非調光	無線調光	無線調光	–	–	調光	–	–	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数			50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	–	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式			片側	片側	片側	片側	片側	–	片側	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電源位置			内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	内蔵	–	–	–	–	–	内蔵	内蔵	–	内蔵	–	–	–	内蔵	–	–	–	–
口金/埋込寸法			G13	G13	G13	G13	R17d	G13	GY10q-6、GY10q-9	GY10q-6、GY10q-9	–	–	–	–	–	φ100	Φ150	Φ150	φ200	φ150	φ150	–	–	–	E39	–	–	–	–	E39	G13	E17	E26	E26	E26
その他			安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	〈本体〉ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換 IP23	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 階段非常灯	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 調光対応出来ること	器具交換 ユニバーサルダウンライト	器具交換 ユニバーサルダウンライト	ダクトレールタイプ 器具交換	ダクトレールタイプ 器具交換 黒塗体	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	AC式 器具交換 IP44	器具交換 IP44	器具交換	器具交換 センサー付	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換） IP44	器具交換 IP23	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）

A4	㉑管理・普通教室棟 1F	教員庫2		2																															
D22		家庭科教具庫											2																						
H1		廊下														10																			
A4		家庭科室		28																															
A4		家庭科室		1																															
A8		家庭科室				2																													
A4		普通教室2年		18																															
A8		普通教室2年				2																													
A4		普通教室1年		18																															
A8		普通教室1年				2																													
H5		多目的トイレ															2																		
A4		多目的トイレ		1																															
A4		教員室		1																															
A4		放送室		12																															
A4		ホール		2																															
H1		ホール														7																			
K8		昇降口																				8													
K8		昇降口																				2													
J1		昇降口																		8															
H1		昇降口														9																			
H1		玄関														6																			
B2		事務室・職員室						1																											
C1		事務室・職員室							64																										
C3		校長室・応接室								24																									
A4		更衣室		4																															
A4		職員トイレ		2																															
H1		職員トイレ														2																			
A2		職員トイレ	2																																
A4		印刷室		4																															
A4		会議室		4																															
C1		視聴覚室							36																										
A4		視聴覚室		2																															
A4		ポンプ室		3																															
H1		廊下														11																			
J2		廊下																			4														
A4		廊下		1																															
A4		階段1		1																															
A4		階段2		1																															
C3	㉓管理・普通教室棟 2F	図書室								48																									
A2		図書室	1																																
A4		普通教室4年		18																															
A8		普通教室4年				2																													
A4		普通教室3年		18																															
A8		普通教室3年				2																													
A4		更衣室		2																															
A4		更衣室		1																															
A4		教具室		2																															
A4		教具室		1																															
H1		女子トイレ														5																			
A4		女子トイレ		2																															
A2		女子トイレ	3																																
H1		男子トイレ														2																			
A4		男子トイレ		2																															
A2		男子トイレ	3																																
A4		普通教室5年		18																															
A8		普通教室5年				2																													
A4		普通教室6年		18																															
A8		普通教室6年				2																													
A4		教具庫		6																															
A4		理科準備室		6																															
A4		理科室		22																															
A8		理科室				2																													
H1		廊下														10																			
H1		ホール														6																			
I8		ホール																	12																
A8		ホール				2																													
A4		ホール		2																															
H1		廊下														8																			
A4	㉒特別教室棟 1F	そえひホール		18																															
A8		そえひホール				2																													
A4		ポンプ室		1																															
A4		器具庫		2																															
A4		図工室		32																															
A8		図工室				2																													
A4	㉒特別教室棟 2F	コンピューター教室		36																															
A8		コンピューター教室				2																													
G1		階段室													1																				
A4		階段室		2																															
A4		器具庫		3																															
M1		音楽室																							8										
W4		音楽室																														8			
L2	⑲⑫体育館	アリーナ																						32											
A9		ステージ					8																												
A2		ステージ	1																																
K10		ステージ																					5												
A4		倉庫		4																															
A4		放送室		4																															
A2		トイレ	4																																
A2		トイレ	4																																
A4		器具庫		4																															
A4		更衣室		8																															
A4		庁務員室		12																															
W15		廊下																																	10
A2		廊下	6																																
H6		通路																6																	
U4		通路																											2						
D30	⑮給食室	配膳室												3																					
D5		洗浄室									4																								
D5		洗浄室									1																								
D5		調理室等									11																								
D5		調理室等									3																								
D16		調理室等										3																							
D30		調理室等												2																					
H5		調理室等															1																		
A5		調理室等			1																														
V1		調理室等																													1				
W15		調理室等																																	2
Q2		調理室等																										1							
W12		調理室等																															2		
A5		調理室等			1																														
V1		調理室等																													1				
A4	⑳渡廊下西棟	ひまわり学級		16																															
A8		ひまわり学級				2																													
A4		ひまわり学級		1																															

LED照明器具ランプ・製品仕様表【侍陽小学校】

種別	直管ランプ						コンパクト蛍光灯		ベースライト				非常灯兼用
	A2	A4	A5	A8	A9	B2	C1	C3	D5	D16	D22	D30	G1
	20W形（FL20W）	40W形（FL40W・HF32W）	20W形（FL20W）	40W形（HF32W）	110W形（FLR110W）	15W形（FL15W）	FPL36W	FHP45W	40W形（HF32W型・防湿型）	20W形（FL20W直付）	40W形（HF32W直付）	40W形（HF32W直付）	FLR40W階段非常灯
数量	30	409	7	26	8	1	100	72	19	3	2	6	1
ランプ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,500lm以上	4,500lm以上	700lm以上	1,500lm以上	2,200lm以上	5,200lm以上	2,000lm以上	2,500lm以上	5,100lm以上	3,000lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	16.2W以下	25.0W以下	6.0W以下	10.4W以下	15.2W以下	33.0W以下	12.7W以下	14.0W以下	26.7W以下	25.0W以下
質量	150g以下	250g以下	150g以下	360g以下	600g以下	100g以下	250g以下	310g以下	3,500g以下	1,400g以下	2,000g以下	2,300g以下	5,000g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra82以上	Ra82以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上
定格電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	–
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	–	片側	片側	–	–	–	–	–
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	R17d	G13	GY10q-6、GY10q-9	GY10q-6、GY10q-9	–	–	–	–	–
その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	（本体）ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換 IP23	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 階段非常灯

種別	ダウンライト				ユニバーサルダウンライト		スポットライト		高天井照明		防犯灯		シーリング
	H1	H5	H6	I8	J1	J2	K8	K10	L2	M1	O1	O4	Q2
	LED	FDL13W	FDL13W	FHT42W	LED	LED	FHT42W	ダイクロハロゲン130W	HF700W	HF400w	40W防犯センサーライト	パラストレス150W	FCL40W
数量	91	5	6	12	8	4	10	5	32	8	2	1	1
ランプ光束	400lm以上	750lm以上	750lm以上	3300lm以上	1600lm以上	1600lm以上	1300lm以上	2500lm以上	28500lm以上	15000lm以上	1,200lm以上	3000lm以上	3300lm以上
定格消費電力	10.0W以下	7W以下	7W以下	35W以下	20W以下	20W以下	18W以下	45W以下	150W以下	83.5W以下	15.7W以下	40W以下	35.0W以下
質量	400g以下	250g以下	250g以下	3000g以下	2000g以下	2000g以下	2000g以下	900g以下	2.2kg以下	2.0kg以下	900g以下	1.2kg以下	1.5kg以下
色温度	5000K	2700K	5000K	5000K	5000K	4000K	2700K	5000K	5000k	5000k	1K	5000K	–
光源色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	白色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼光色	昼白色	昼光色
演色性	Ra85以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra75以上	Ra75以上	–	Ra75以上	Ra83以上
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100~242V	AC100V
設計寿命	40000	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40,000時間以上	60000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	無線調光	–	–	非調光	非調光	無線調光	無線調光	–	–	調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電源位置	–	内蔵	内蔵	–	–	–	–	–	内蔵	内蔵	–	内蔵	–
口金/埋込寸法	φ100	Φ150	Φ150	φ200	φ150	φ150	–	–	–	E39	–	–	–
その他	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 調光対応出来ること	器具交換 ユニバーサルダウンライト	器具交換 ユニバーサルダウンライト	ダクトレールタイプ 器具交換	ダクトレールタイプ 器具交換 黒塗体	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であること 破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	AC式 器具交換 IP44	器具交換 IP44	器具交換

種別	防犯灯		ポーチ灯		街路灯		ブラケット		電球			
	O1	O4	U4		P4		V1		W4	W9	W12	W15
	40W防犯センサーライト	パラストレス150W	60Wポーチ灯		HF250W		FL20W		40W電球	60W電球	60W電球	100W電球
数量	2	1	2		1		7		8	6	4	12
ランプ光束	1,200lm以上	3000lm以上	400lm以上		4,000lm以上		1000lm以上		300lm以上	700lm以上	800lm以上	1000lm以上
定格消費電力	15.7W以下	40W以下	10.0W以下		80.0W以下		7.4W以下		7.5W以下	10.0W以下	8.0W以下	15.0W以下
質量	900g以下	1.2kg以下	800g以下		5,000g以下		1.5kg以下		300g以下	100g以下	60g以下	600g以下
色温度	1K	5000K	5000K		5000K		5000K		–	5000K	3000K	–
光源色	昼光色	昼白色	昼白色		昼白色		昼白色		電球色	昼白色	電球色	電球色
演色性	–	Ra75以上	Ra80以上		Ra70以上		Ra83以上		Ra83以上	–	Ra80以上	Ra80以上
定格電圧	AC100V	AC100~242V	AC100V		AC100~242V		AC100~242V		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
設計寿命	40,000時間以上	60000時間以上	40000時間以上		40,000時間以上		40000時間以上		–	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	–	–	–		–		非調光		非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz		50/60hz		–		50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	–	–	–		–		–		–	–	–	–
電源位置	–	内蔵	–		–		内蔵		–	–	–	–
口金/埋込寸法	–	–	–		E39		G13		E17	E26	E26	E26
その他	AC式 器具交換 IP44	器具交換 IP44	器具交換		安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換） IP44		器具交換 IP23		ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）	ランプ交換（または器具交換）

A4		相談室		6																																
A4		保健室		18																																
A4		保健室		1																																
H5		保健室															2																			
W9		保健室																																2		
H1		廊下														6																				
A4	⑰便所	男子トイレ		2																																
A2		男子トイレ	2																																	
W9		男子トイレ																																1		
A4		女子トイレ		2																																
A2		女子トイレ	2																																	
W9		女子トイレ																																1		
A4		職員トイレ		2																																
W12		職員トイレ																																	2	
A4		農具庫		1																																
A2		外トイレ	2																																	
W9		外トイレ																																2		
A4	外部	㉓渡廊下		8																																
D30		㉛渡廊下東											1																							
H1		㉛渡廊下東														9																				
A4		㉖倉庫		1																																
O1		㉖倉庫																																		
A4		㉔さくら窯		2																																
A5		外回り			5																															
V1		外回り																																		
O1		外回り																																		
P4		外回り																																		
O4		外回り																																		

LED照明器具ランプ・製品仕様表【本原小学校】

種別	直管ランプ				コンパクト蛍光灯	ベースライト			ダウンライト	高天井照明		シーリング	防犯灯	街路灯	ポーチ灯	ブラケット	電球
	A2	A4	A5	A10	C2	D18	D26	D32	H6	L1	L2	Q5	O1	P1	U2	V1	W16
	20W形（FL20W）	40W形（FLR40W・HF32W）	20W形（FL20W）	110W形（FLR110W）	FPL36W	40W形（FLR40W黒板灯）	40W形（FLR40W直付）	40W形（HF32W人感埋込）	FDL13W	IL200W	HF700W	FCL20/27/32W	LED防犯センサーライト	LED	40Wポーチ灯	FL20W	パラストレス300W
数量	3	315	2	8	18	12	4	1	12	16	30	1	2	1	4	2	1
ﾗﾝﾌﾟ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	4,500lm以上	2,000lm以上	2,250lm以上	4,000lm以上	2,350lm以上	750lm以上	28500lm以上	28500lm以上	4,000lm以上	1,200lm以上	5,500lm以上	400lm以上	1000lm以上	2,500lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	7.4W以下	30.0W以下	13.6W以下	15.4W以下	21.2W以下	14.6W以下	7W以下	180W以下	150W以下	60.0W以下	15.7W以下	60.0W以下	9.0W以下	7.4W以下	30.0W以下
質量	150g以下	250g以下	150g以下	700g以下	250g以下	1,700g以下	2,000g以下	2,400g以下	250g以下	6.0g以下	2.2kg以下	4,000g以下	900g以下	9,000g以下	900g以下	1.5kg以下	900g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000k	5000k	–	1K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼光色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra82以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra70以上	–	Ra75以上	Ra80以上	Ra83以上	–
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-240V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	60000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	無線調光	無線調光	–	–	–	–	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	–	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	–	–	–	–	内蔵	–
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	R17d	GY10q-6、GY10q-9	–	–	–	Φ150	–	–	–	–	–	–	G13	E39
その他	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	〈本体〉ガラス安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	角度可変安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	安定器撤去の上ランプ交換（または器具交換）	器具交換	器具交換	器具交換人感センサー一体型	器具交換	器具交換ステージ分については、調光対応出来ること	器具交換眩しさの対策を取った照明器具であること破損防止用のガードを設置すること調光対応出来ること	器具交換和風ペンダントタイプ	AC式器具交換IP44	器具交換IP67	器具交換	器具交換IP23	ランプ交換（または器具交換）IP55

			A2	A4	A5	A10	C2	D18	D26	D32	H6	L1	L2	Q5	O1	P1	U2	V1	W16
A4	⑬⑱特別教室棟1階	生活科室		12															
D18		生活科室						2											
A4		普通教室（2-1）		12															
D18		普通教室（2-1）						2											
A4		多目的室		12															
A2		倉庫	1																
A4		階段		1															
A4		廊下		5															
A4		図工室		24															
D18		図工室						2											
A4		図工準備室		6															
D26		男子便所							2										
D26		女子便所							2										
A4		コミュニティルーム		32															
A4		廊下		2															
A4		倉庫		1															
A4		倉庫		1															
A4	⑬⑱特別教室棟2階	普通教室（3-2）		12															
D18		普通教室（3-2）						2											
A4		普通教室（3-1）		12															
D18		普通教室（3-1）						2											
A4		多目的室		12															
A4		階段		1															
A4		廊下		2															
A4		教具室・ほっとルーム		2															
A10		家庭科室				8													
D18		家庭科室						2											
A4		家庭科準備室		6															
A4		会議室		32															
A4		廊下		2															
A4		倉庫		1															
A4		配膳室		5															
A4	㉒給食室	洗浄室		8															
A4		調理室		22															
Q5		休憩室										1							
A4		食品庫		1															
A4		下処理室		2															
A4		検収室		2															
H6		便所（前室共）									1								
H6	㉓プール付属室（更衣室・トイレ）	女子便所									2								
A4		女子便所		1															
A4		女子更衣室		2															
A4		男子更衣室		2															
H6		男子便所									2								
A4		男子便所		1															
A4	㉔プール付属室（機械室・倉庫）	機械室		3															
A4		倉庫		2															
A5		外			1														
V1		外																1	
H6	⑳屋内運動場2F	軒下									3								
U2		軒下															4		
C2		エントランス					18												
H6		エントランス									3								
A4		エントランス		1															
D32		車椅子利用者便所								1									
A4		物入れ		1															
A4		男子便所		2															
A4		男子便所		1															
A4		女子便所		3															
A4		女子便所		1															
A4		更衣室1		3															
A4		更衣室2		3															
A4		倉庫		4															
L2		アリーナ											30						
L1		器具庫1										4							
L1		ステージ										12							
A4		放送室		2															
A4		器具庫2		3															
A4	⑳屋内運動場1F	ピロティ		48															
O1		ピロティ													2				
H6		便所前室									1								
A2		女子便所	1																
A4		女子便所		1															
A2		男子便所	1																
A4		男子便所		1															
P1	外回り	外回り														1			
W16		外回り																	1
A5		外回り			1														
V1		外回り																1	