

数 量 計 算 書

工 種	種 別	細 別	規 格	計 算 式		数 量
土工						
	床掘	土砂	標準	図面より	202.4	200 m3
	埋戻工	ピット底充填	洗滌砂	図面より	0.8	1 m3
	埋戻工D	転圧なし	RC40-0	図面より	34.6	40 m3
	埋戻し	転圧あり 最大埋戻幅4m以上	発生土	図面より	110.5	110 m3
	土砂等運搬	標準	6.5km以下	202.4-110.5/0.9	79.7	80 m3
	整地	残土受入れ地での整地		同上	79.7	80 m3
	不陸整正	補足材あり	t=5cm	図面より 13.78*6.48	89.3	89 m2
耐震性貯水槽工						
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下	RC40-0	$(3.0*9.9)-(1.0*1.0*2)$	27.7	28 m2
	型枠	一般型枠	均しコンクリート	$((3.0+9.9)*2*0.05)+(1.0*4*2*0.05)$	1.7	2 m2
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物	捨-8-25BB	$((3.0*9.9)-(1.0*1.0*2))*0.05$	1.4	1 m3
	型枠	一般型枠	鉄筋・無筋構造物	$((2.8+9.7)*2*0.15)+(1.0*4*2*0.15)$	5.0	5 m2
	鉄筋	SD345 D13		別紙図面より 0.195 t	0.2	0.2 t
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物	24-12-25BB W/C=55%以下	$((2.8*9.7)-(1.0*1.0*2))*0.15$	3.8	4 m3
	型枠	一般型枠	無筋・鉄筋構造物	1.2*4*0.20*2	1.9	2 m2
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物	18-8-25BB W/C=60%以下	$((1.2*1.2)-(0.33*0.33*3.14))*0.20*2$	0.4	0.4 m3
	鉄蓋設置	上田市型防火水槽鉄蓋 T-25	φ600		2.0	2 組
	耐震性貯水槽据付	手間のみ		1.0	1.0	1 式

[illegible]