

数 量 計 算 書					
工 種	種 別	規 格	計 算	単位	数 量
土工					
	床掘		土量算出図より 202.4	m3	200
	砂埋戻工	ピット底部充填 洗砂	土量算出図より 0.8	m3	1
	埋戻工D	転圧なし RC40-0	土量算出図より 35.3	m3	40
	埋戻し	転圧あり・最大幅4m以上 発生土	土量算出図より 110.7	m3	110
	土砂等運搬	L=0.75km	202.4-109.6/0.9=80.6 80.6-40 40.6	m3	40
	整地		40.6	m3	40
	発生土敷均し	t=5cm	(202.4-110.7/0.9) -40.6 38.8	m3	40
	不陸整正	t=5cm RC40-0	6.48*13.78 89.3	m2	89
耐震性貯水槽 設置工					
	基礎碎石	t=15cm RC40-0	3.0*9.9-1.0*1.0*2 27.7	m2	28
	型枠	均しコンクリート	(3.0+9.9)*0.05*2+1.0*0.05*4*2 1.7	m2	2
	コンクリート	均しコンクリート 捨-8-25BB	((3.0*9.9)-(1.0*1.0*2))*0.05 1.4	m3	1
	型枠	基礎コンクリート	(2.8+9.7)*0.15*2+1.0*0.15*4*2 5.0	m2	5
	鉄筋		鉄筋数量表より 0.2	t	0.2
	コンクリート	基礎コンクリート 24-12-25BB W/C≦55%	((2.8*9.7)-(1.0*1.0*2))*0.15 3.8	m3	4
	型枠	保護コンクリート	(1.2*0.2*4)*2 1.9	m2	2
	コンクリート	保護コンクリート 18-8-25BB W/C≦60%	((1.2*1.2*0.2)-(0.34*0.34*3.14*0.2))*2 0.4	m3	0.4
	鉄蓋設置	上田市型防火水槽鉄蓋 T-25 φ600	2.0	組	2
	耐震性貯水槽据付	手間のみ	1.0	式	1
	耐震性防火水槽	40m3 点検用梯子付 2ピット 鋼製	1.0	基	1
標識設置工					
	標識柱・基礎設置	路側式 単柱式 φ60.5	1.0	基	1
	標識板設置	防火水槽標識+金具	1.0	基	1
運搬費					
	耐震性貯水槽運搬	製品長12m以内 L=179km	5.3	t	5