

閲覧設計図書等に関する「回答書」

以下の工事（業務）の閲覧設計書等に関する質問について回答します。

工事（業務）名	ふれあいさなだ館 プール棟屋軒天・浴室空調ダクト設備改修工事
---------	--------------------------------

No. 1	質問	【設計書】換気ダクト改修工事及び【設計図】A-03のダクト設備改修工事についてですが、工事の詳細（既存ダクト図面、新規ダクト配管図面等）をお教えてください。また、天井内作業とありますが、内部足場等は必要になるのでしょうか。
	回答	屋外チャンバーボックスの交換のみになります。ただし交換に伴い一部配管の切断、接続等が必要になるため天井内作業が含まれております。内部足場の設置は検討しておりません。
No. 2	質問	
	回答	
No. 3	質問	
	回答	