

閲覧設計図書等に関する「回答書」

以下の工事（業務）の閲覧設計書等に関する質問について回答します。

工事（業務）名	上田市農林漁業体験実習館 岩露天風呂漏水改修工事
---------	--------------------------

No. 1	質問	【設計書】タイル工事及び【設計図】A-03断面図 床面がタイル乱張りとなっていますが、タイル乱張りの仕様と参考商品をおしえていただけないでしょうか。
	回答	床タイル乱張りの参考商品及び仕様は、美濃タイル商業協同組合のナチュラルストーン、コーラルピンク乱型（t 15～30mm）になります。
No. 2	質問	
	回答	
No. 3	質問	
	回答	