

閲覧設計図書等に関する「回答書」

以下の工事（業務）の閲覧設計書等に関する質問について回答します。

工事（業務）名	辺地対策事業 道路改良工事（原野地2号線）
---------	-----------------------

No. 1	質問	施工 第0-0013号について 自由勾配側溝のグレーチングは防音型自由勾配側溝用 ですか。また耐荷重は何 t ですか。
	回答	防音型自由勾配側溝対応のグレーチングです。 耐荷重はT-25です。
No. 2	質問	施工 第0-0018号について 自由勾配側溝のグレーチングは防音型自由勾配側溝用 ですか。また耐荷重は何 t ですか。
	回答	防音型自由勾配側溝対応のグレーチングです。 耐荷重はT-25です。
No. 3	質問	
	回答	