腰越送水ポンプ場 送水ポンプ更新工事

上田市上下水道局

項目	名称	仕 様	単位 数 量	備考
	(機器費)			
	陸上ポンプ	125A 1.9m ³ /min 90m	台 2	
		3相 200V 60Hz 45kW		
		モータより見て左水平吸込		
	(本体 147)			
	(直接材料費)	1.50 1.0W 2.0010	ti a	
	逆止弁	150A、10K、SCS13	台 2	
	遮断器	350A、3P	個 4	
	漏電遮断器	350A、3P	個 2	
	機械的インターロック	発電機切替盤遮断器用	個 1	
	(労務費)			
	機械設備据付工	据付	人	
	普通作業員	据付	人	
	配管工	据付	人	
	技術者	据付	人	
	設備機械工	撤去	人	
	普通作業員	撤去	人	
	配管工	撤去	人	
	電工	撤去	人	
	(bb			
	(撤去工)	04・0コンテナ市 上送0日 ナベ		
	収集・運搬費	2t・3コンテナ車 片道25kmまで		
	処分費	混合廃棄物	m3 3.8	

機械設備据付歩掛計算書

			単位重量			輸送重量			
No.	機器名称	数量	(TON)			(TON)	 	Ħ	考
1	陸上ポンプ	2	0.747			1.494			

名称	仕様	単位	単位数量	単位数 個数 数量				機械設備
逆止弁	150A、10K、SCS13	m	0. 28	2	0. 56			

							1分	械設備
名称	仕様	単位	単位数 量	個数	数量		備老	Î
遮断器	350A、3P	個	1	4	4			
漏電遮断器	350A、3P	個	1	2	2			

機械設備撤去歩掛計算書

			単位重量			輸送重量			
No.	機器名称	数量	(TON)			(TON)	1	備	考
1	陸上ポンプ	2	0.578			1.156			

名称	仕様	単位	単位数量	個数	数量			備考
逆止弁	150A、10K	m	0. 28	2	0. 560			
	I							

名称	仕様	単位	単位数量	個数	数量			備考
遮断器	225A、3P	個	1	4	4			
漏電遮断器	225A、3P	個	1	2	2			
					-			