

閲覧設計図書等に関する「回答書」

以下の工事（業務）の閲覧設計書等に関する質問について回答します。

工事（業務）名	第五中学校改築事業 屋内運動場ほか建設 電気設備 工事
---------	--------------------------------

No. 1	質問	図番E-03 既設キュービクル改修について、 既設三相Ｔｒは、移設品取付との記載がありますが、 本品重量と、移設元から据付場所までの距離・経路等 積算上必要な情報をお願いいたします。
	回答	既存校舎である西棟の1階廊下から既存のキュービク ルまでの移設です。三相Ｔｒ総質量は635kg、距離は CAD計測にて約193mです。参考経路を別紙資料として 添付します。
No. 2	質問	
	回答	
No. 3	質問	
	回答	