

閲覧設計図書等に関する「回答書」

以下の工事（業務）の閲覧設計書等に関する質問について回答します。

工事（業務）名	城北給水管布設替工事
---------	------------

No. 1	質問	・給水管切替工 土工費 工種 第0007号表 7行目 管路埋戻工（洗砂）の表記が管路掘削工の間違いではありませんか？
	回答	表記が間違っており、正しくは「管路掘削工」です。 そのため、施工内訳表第0-0064号表（頁0-0085）のコードは管路掘削工で積算しています。
No. 2	質問	・施工 第0-0040号表において再生アスファルト混合物の数量が他の設計書と締固め密度の考え方が違うようです、又乳剤も計上されていますが仮舗装には必要ないと思いますご確認願います。
	回答	設計書において表層（仮復旧）は締固め密度2.15t/m ³ で積算していますが、入札後、協議の上で、必要に応じて変更を検討します。 また、本工事が竣工後、半年期間をあけて本舗装を施工する予定であり、アスファルトの剥がれ防止のため乳剤散布を施工するよう計上しています。数量表の3頁の仮復旧にある「乳剤散布無」は「乳剤散布有」の誤りです。
No. 3	質問	
	回答	