

閲覧設計図書等に関する「回答書」

以下の工事（業務）の閲覧設計書等に関する質問について回答します。

工事（業務）名	大畑配水管布設替工事
---------	------------

No. 1	質問	・施工 第0-0035号表水替工（潜水ポンプ運転）の項目について、積算担当者により発動発電機の計上があつたりなかったりしています。通常は発動発電機を計上するのが通常と思われまますので、ご確認願います。
	回答	番匠配水池直下の施工であり、同施設からの受電も可能であるため、商用電源で計上しています。
No. 2	質問	・施工 第0-0060号表について石綿管の処分費について、ご教示ください。
	回答	石綿管の処分費は35,000円/tで計上しています。
No. 3	質問	・工種 第0004号表 任意仮設工 支保工の歩掛出典元をお知らせください。
	回答	令和7年度国土交通省水道施設整備費に係る歩掛表 第一編第2章第2節第8表及び第16表、第17表のとおりです。
No. 4	質問	・工種 第0004号表 任意仮設工 支保工の腹起し、切梁の賃料が計上されていません、ご確認下さい
	回答	腹起し、切梁の賃料については計上しておりません。契約後、変更対象とします。
No. 5	質問	・施工 第0-0068号表について不断水穿孔機の損料か基礎価格をご教示ください。
	回答	不断水穿孔機の基礎価格は長野県企業局の「令和7年度水道事業材料単価表」によります。