

茂沢加圧ポンプ場 非常用発電機更新工事

上田市上下水道局

項目	名 称	仕 様	単 位	数 量	備 考
	(機器費)				
	非常用発電機	キュービクル型 95kVA 3φ 220V 60Hz ラジエータ冷却方式 自動始動、切替装置 搭載型 190L燃料タンク搭載形 (軽油)	台	1	
	(労務費)				
	技術者	据付	人		
	電工	据付	人		
	技術者	組合試験	人		
	電工	撤去	人		
	(複合工費)				
	仮設発電機設置工	95kVA 自動始動、切替装置 搭載型 設置用ケーブル、その他資材を含む	式	1	
	(処分費)				
	処分費	アスベストの手続き、処分を含む	式	1	

