


### 令和8年度 染屋浄水場小水力発電所 発電状況

検針月	発電量 / kWh	売電額 / 円	CO <sub>2</sub> 削減量 / t
4月	30,192	1,129,180	14.23
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			
合計	30,192	1,129,180	14.23

※一世帯換算=発電量(kWh)/300(kWh)

※CO<sub>2</sub>排出係数は平成27年度のものをを使用して削減量を計算(0.482 kg-CO<sub>2</sub>/kWh)

### 令和8年度 発電量とCO<sub>2</sub>削減量



### 過去の染屋浄水場小水力発電所発電状況

検針年度	発電量 / kWh	売電額 / 円	CO <sub>2</sub> 削減量 / t
平成27年度	436,351	16,022,803	205.53
平成28年度	455,480	16,725,218	214.54
平成29年度	379,813	13,946,727	178.90
平成30年度	360,988	13,255,474	170.03
令和元年度	321,079	11,857,533	151.23
令和2年度	153,521	5,741,680	72.31

※平成27年3月30日発電開始

検針年度	発電量 / kWh	売電額 / 円	CO <sub>2</sub> 削減量 / t
令和3年度	133,379	4,988,371	62.83
令和4年度	111,586	4,173,313	52.60
令和5年度	197,626	7,391,209	93.13
令和6年度	250,857	9,382,047	118.23
令和7年度	328,260	12,276,918	154.67
合計	3,128,940	115,761,293	1,474.00