

閲覧設計図書等に関する「回答書」

以下の工事（業務）の閲覧設計書等に関する質問について回答します。

工事（業務）名	国分配水管布設工事
---------	-----------

No. 1	質問	件名：工事費内訳書における通水試験工（既設管連結・給水車必要）について 閲覧設計図書等に記載の工事費内訳書（2頁）において、「通水試験工（既設管連結・給水車必要）」との記載がございますが、現場状況を確認したところ、給水車を使用せずに通水試験が実施できる可能性があると考えております。つきましては、本項目における「給水車必要」の記載の取扱いについて、ご教示いただけますと幸いです。
	回答	標記の誤りです。「給水車不要」で積算しておりますので、「給水車不要」で積算して下さい。
No. 2	質問	
	回答	
No. 3	質問	
	回答	