

閲覧設計図書等に関する「回答書」

以下の工事（業務）の閲覧設計書等に関する質問について回答します。

工事（業務）名	丸子消防署庁舎前側溝改修工事
---------	----------------

No. 1	質問	側溝工の排水構造物で施工内訳書 第0-0015号表に於いて、図面及び数量計算表では横断用400*400になっていますが材料単価では400*500*2000となっています、どちらの規格で積算したら宜しいでしょうか。
	回答	公表している「材料単価等」で記載した固定蓋式U型側溝の規格は誤りで、正しくは「400*400*2000」で、単価は記載のとおりです。
No. 2	質問	内訳書に舗装工が記載されていない。 また、運搬費は直接工事費に含まないため、内訳書に記載しないのが正しいと思います。
	回答	公表している内訳書に誤りがありました。直接工事費に舗装工の記載が漏れており、運搬費は直接工事費に含まれません。訂正した内訳書を改めてご確認ください。
No. 3	質問	
	回答	