

二酸化炭素消火器仕様書

上田地域広域連合消防本部
総務課経理係

1 総則

この仕様書は、上田地域広域連合消防本部が令和 8 年度に購入する二酸化炭素消火器の規格、その他必要な事項について定める。

2 消火器の仕様 種類及び数量

(1) 二酸化炭素消火器 7 型 2 本

(2) 規格等 国家検定合格品（検定合格表示）であること。

(3) 使用期限 2036 年

3 既存消火器処分

受注者は、既存消火器を回収し、適正に処分するものとする。

4 納入期限

令和 8 年 9 月 25 日（金）

5 納入先 上田市大手二丁目 7 番 1 6 号 上田地域広域連合消防本部

6 その他 消火器用リサイクルシールについては、契約業者決定後に別途支払うものとする。

【お問い合わせ先】

上田地域広域連合消防本部

電話 0 2 6 8 - 2 6 - 0 1 1 9

F A X 0 2 6 8 - 2 3 - 6 9 0 1

担当：総務課経理係 木下