

閲覧設計図書等に関する「回答書」

以下の工事（業務）の閲覧設計書等に関する質問について回答します。

工事（業務）名	防災・安全交付金 国道バイパス整備関連事業 道路改良工事（下吉田久保林線ほか）
---------	--

No. 1	質問	転落防止柵設置工について、材料の色等規格を明示願います。
	回答	転落防止柵 H=1.1m @3m 環境色(ダークブラウン) 構造物用[ビーム4段] です。
No. 2	質問	
	回答	
No. 3	質問	
	回答	