

閲覧設計図書等に関する「回答書」

以下の工事（業務）の閲覧設計書等に関する質問について回答します。

工事（業務）名	緊急自然災害防止対策事業 道路舗装工事（丸子小牧線）
---------	----------------------------

No. 1	質問	点在工事の適用について。 各工区は1km以上離れておりませんが、1工区と4工区では1km以上施工箇所が離れています。点在工事として経費計上するべきではないでしょうか。
	回答	通行規制が一連となり、施工方法も全工区とも同一工法での工事です。連続施工と考えられますので、同一施工箇所として判断しております。
No. 2	質問	路面切削の施工規模条件について。 設計書では路面切削の施工条件が「4000m ² 超」となっていますが、施工箇所が4箇所点在しており、条件各施工箇所の施工面積は4000m ² 以下です。施工箇所の移動に伴い施工ロスがあります。施工規模を「4000m ² 以下」に条件変更は可能でしょうか。
	回答	全面切削の施工区分は、1工事の切削のうち全面切削に係る施工面積により判断しております。
No. 3	質問	
	回答	