

上田市公立保育園消火器更新 仕様書

1 消火器について

- (1) 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（平成 22 年総務省令第 111 号）に定める規格に適合する消火器であること。
- (2) 蓄圧式粉末消火器 10 型で、能力単位が A-3・B-7・C であること。
- (3) 容器はアルミニウム製とすること。
- (4) エコマーク認定品であること。
- (5) ストップ付であること。
- (6) ラベルは視認性に配慮したユニバーサルデザインであること。
- (5) 別紙記載の納品場所に設置してある、2016 年製の消火器を更新する。

2 納品場所等について

- (1) 納品場所及び納品本数は別紙のとおりとする。
- (2) 納品時に既存品の回収、処分及び新消火器の設置を行うこと。

3 見積等について

見積にあたっては、1 本あたりの本体価格に運搬、設置、既存品の回収、処分費用を含んだものとする。

上田地域保育園 消火器更新対象一覧

	園名	本数	備考
1	東部保育園	9	事務室、すみれ組前、物置前、給食室、廊下すみれ3組前、機械室、リズム室ステージ袖、授乳室、たんぽぽ組前
2	南部保育園	4	廊下（たんぽぽ組前）、給食室、廊下（つばみ組前）、器具庫廊下
3	北保育園	4	休憩室、トイレ前、物置前、ひよこ組前
4	塩尻保育園	1	屋外少量危険物
5	国分保育園	2	玄関、廊下中央
8	豊殿保育園	13	休憩室、ひよこ組調乳室、休憩室奥、休憩室（機械室）、玄関ホール、廊下東、廊下中央、廊下西、手洗い場、事務室、リズム室（2本）、少量危険物
9	城下保育園	11	全箇所
10	川辺保育園	6	すみれ1.2間廊下、すみれ・ばら間廊下、ばら前廊下、ゆり前廊下、ポイラー室（A）、屋外少量危険物
15	西塩田保育園	2	給食室、放送室廊下
18	室賀保育園	4	事務室、給食室、給食休憩室、廊下
		56	2016年製造の消火器の本数