

閲覧設計図書等に関する「回答書」

以下の工事（業務）の閲覧設計書等に関する質問について回答します。

工事（業務）名	上田古戦場公園多目的グラウンドクラブハウス建設工事
---------	---------------------------

No. 1	質問	E-04・E-05 電灯盤100V32番回路ですが、水飲み足洗場用防水コンセントとなっていますが、ロッカー室の外壁のボックスまでしか配線図がありません。将来用にボックスまでの配線との解釈で宜しいのでしょうか。屋外までの場合は配線を追加した方が宜しいのでしょうか。
	回答	将来用にボックスまでの配線との解釈でよいです。
No. 2	質問	E-05・M-04 43～45番回路ですが、M-04の仕様を見ると200Vのパネルヒーターなのですが、電灯盤では100V回路となっています。こちらは2P2Eの200V回路に変更した方が宜しいでしょうか。
	回答	M-04, E-08, 機械内訳書 7. 空調設備工事のとおり積算願います。契約決定後、現場にて仕様決定の際、協議とします。
No. 3	質問	E-06 Kの照明器具ですが、数量表で13台ですが図面では1台しか見当たりません。図面の1台が正しいとの解釈で宜しいのでしょうか。
	回答	内訳書のとおり積算願います。契約決定後、現場にて仕様決定の際、協議とします。
No. 4	質問	E-09 数量表ではテレビ設備はありませんが、図面ではアンテナ設置と配線が端子盤まで有りますが、アンテナの設置も必用なのでしょうか。又は将来用に端子盤までの配線のみが必用なのでしょうか。
	回答	内訳書のとおり積算願います。テレビ設備はすべて必要なとなります。