採水年月日　令和8年10月13日

水質基準項目　検査結果

番号	基　準　項　目（単 位）	基準値	配水系統別 給水栓水				
			長　坂	唐　沢	余　里	獅子第1	獅子第2
1	一般細菌（個/mL）	100以下	1	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物（mg/L）	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物（mg/L）	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物（mg/L）	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物（mg/L）	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物（mg/L）	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素（mg/L）	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	10以下	0.41	0.72	0.67	0.21	0.24
12	フッ素及びその化合物（mg/L）	0.8以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物（mg/L）	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素（mg/L）	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン（mg/L）	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	0.04以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン（mg/L）	0.02以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン（mg/L）	0.01以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン（mg/L）	0.01以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	PFOS及びPFOA(mg/L)	0.00005以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン（mg/L）	0.01以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	塩素酸（mg/L）	0.6以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05
23	クロロ酢酸（mg/L）	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム（mg/L）	0.06以下	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.03以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン（mg/L）	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	臭素酸（mg/L）	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン（mg/L）	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
29	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.03以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ブロモホルム（mg/L）	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド（mg/L）	0.08以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物（mg/L）	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.02	0.04	0.03
34	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.2以下	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
35	鉄及びその化合物（mg/L）	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物（mg/L）	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	200以下	2.6	3.6	4.4	2.5	2.7
38	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.05以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
39	塩化物イオン（mg/L）	200以下	0.9	1.1	1.2	0.9	0.9
40	カルシウム、マグネシウム[硬 度]（mg/L）	300以下	16	17	17	17	18
41	蒸発残留物（mg/L）	500以下	49	55	57	66	72
42	陰イオン界面活性剤（mg/L）	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン（mg/L）	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール（mg/L）	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤（mg/L）	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類（mg/L）	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物［TOC］（mg/L）	3以下	0.9	0.7	0.2	0.2未満	0.2未満
48	pH 値	5.8～8.6	7.5	7.2	6.8	7.8	7.9
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　度（度）	5以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	濁　度（度）	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満

採水年月日 令和8年10月8日 余里:10月13日

水質基準項目　検査結果

番号	基　準　項　目（単 位）参考	取水系統別 原水		
		長　坂	唐　沢	余　里
1	一般細菌（個/mL）	0	0	1
2	大腸菌（MPN/100 mL）	1未満	1未満	2
3	カドミウム及びその化合物（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素（mg/L）	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.42	0.74	0.67
12	フッ素及びその化合物（mg/L）	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物（mg/L）	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン（mg/L）	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	PFOS及びPFOA(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	塩素酸（mg/L）			
23	クロロ酢酸（mg/L）			
24	クロロホルム（mg/L）			
25	ジクロロ酢酸（mg/L）			
26	ジブロモクロロメタン（mg/L）			
27	臭素酸（mg/L）			
28	総トリハロメタン（mg/L）			
29	トリクロロ酢酸（mg/L）			
30	ブロモジクロロメタン（mg/L）			
31	ブロモホルム（mg/L）			
32	ホルムアルデヒド（mg/L）			
33	亜鉛及びその化合物（mg/L）	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	鉄及びその化合物（mg/L）	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物（mg/L）	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	2.5	3.6	4.3
38	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満
39	塩化物イオン（mg/L）	0.7	1.0	0.9
40	カルシウム、マグネシウム[硬 度]（mg/L）	16	17	17
41	蒸発残留物（mg/L）	44	42	59
42	陰イオン界面活性剤（mg/L）	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン（mg/L）	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール（mg/L）	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤（mg/L）	0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物［TOC］（mg/L）	0.2未満	0.2未満	0.2未満
48	pH 値	7.3	7.1	7.0
49	味			
50	臭　気	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　度（度）	0.2未満	0.2未満	0.2未満
52	濁　度（度）	0.05未満	0.05未満	0.05未満

採水年月日　令和8年10月8日　　**水質基準項目　検査結果**

番号	基　準　項　目（単 位）	取水系統別 原水		
		獅子第一	獅子第三	権　現
1	一般細菌（個/mL）	1	1	0
2	大腸菌（MPN/100 mL）	1未満	1未満	1未満
3	カドミウム及びその化合物（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素（mg/L）	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.21	0.36	0.74
12	フッ素及びその化合物（mg/L）	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物（mg/L）	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン（mg/L）	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
18	テトラクロロエチレン（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	PFOS及びPFOA(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
22	塩素酸（mg/L）			
23	クロロ酢酸（mg/L）			
24	クロロホルム（mg/L）			
25	ジクロロ酢酸（mg/L）			
26	ジブロモクロロメタン（mg/L）			
27	臭素酸（mg/L）			
28	総トリハロメタン（mg/L）			
29	トリクロロ酢酸（mg/L）			
30	ブロモジクロロメタン（mg/L）			
31	ブロモホルム（mg/L）			
32	ホルムアルデヒド（mg/L）			
33	亜鉛及びその化合物（mg/L）	0.01未満	0.01	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	鉄及びその化合物（mg/L）	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物（mg/L）	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物（mg/L）	2.7	2.7	3.4
38	マンガン及びその化合物（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満
39	塩化物イオン（mg/L）	0.9	0.8	0.8
40	カルシウム、マグネシウム[硬 度]（mg/L）	16	18	12
41	蒸発残留物（mg/L）	58	63	42
42	陰イオン界面活性剤（mg/L）	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン（mg/L）	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール（mg/L）	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤（mg/L）	0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物［TOC］（mg/L）	0.2未満	0.2未満	0.2
48	pH 値	7.7	7.5	7.0
49	味			
50	臭　気	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　度（度）	0.2未満	0.2未満	0.4
52	濁　度（度）	0.05未満	0.05未満	0.05未満