


R7.1.31～R7.2.5に実施した
口径600mm以上の主要な下水道管路
緊急点検結果(丸子)



丸子浄化センター



	幹線名	口径 (mm)	延長 (m)	今回点検延長 (m)	点検結果
①	丸子幹線	600～1,000	3,101.19	3,101.19	異常無し
	計		3,101.19	3,101.19	全線異常無し

縮尺 1 : 25000

